

#102851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2024	0,381	12,83	24	0	66	41	-
22.10.2024	0,234	10,23	24	0	64,3	47	-
23.10.2024	0,393	13,15	24	0	65,8	40	-
24.10.2024	0,471	14,85	24	0	66,8	39,6	-
25.10.2024	0,537	17,11	24	0	67,4	40,3	-
26.10.2024	0,437	14,13	24	0	66,4	39,8	-
27.10.2024	0,354	12,07	24	0	65,4	40,2	-
28.10.2024	0,422	13,71	24	0	66,3	39,7	-
29.10.2024	0,305	11,31	24	0	65,2	44	-
30.10.2024	0,37	12,64	24	0	65,5	39,9	-
31.10.2024	0,393	13,26	24	0	65,9	40,3	-
01.11.2024	0,361	12,56	24	0	65,4	42	-
02.11.2024	0,574	18,34	22,03	128	68	41	-
03.11.2024	0,388	12,02	15,74	128	68	40,5	-
04.11.2024	0,578	19,26	24	0	67,2	40,4	-
05.11.2024	0,619	20,13	24	0	67,8	41,2	-
06.11.2024	0,55	17,26	24	0	61,5	37,8	-
07.11.2024	0,391	13,37	24	0	44,1	30	-
08.11.2024	0,592	18,27	24	0	68	40,3	-
09.11.2024	0,652	20,55	24	0	68,2	40,9	-
10.11.2024	0,733	23,87	24	0	69,8	43,3	-
11.11.2024	0,816	24,22	24	0	73,2	44,2	-
12.11.2024	0,794	23,18	24	0	73,2	43,8	-
13.11.2024	0,884	27,1	24	0	74,1	45,9	-
14.11.2024	0,744	23,95	24	0	70,4	43,6	-
15.11.2024	0,632	20,76	24	0	68,4	42	-
16.11.2024	0,538	17,13	24	0	67,5	40,5	-
17.11.2024	0,622	20,27	24	0	68,3	41,8	-
18.11.2024	0,748	25,44	24	0	69,1	43,8	-
19.11.2024	0,827	28,01	24	0	70,6	45,1	-
20.11.2024	0,78	25,99	24	0	69,8	43,8	-
Итого:	17,12	556,97	733,77	0	0	0	0
Гкал	14,723						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733,77

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2024	3343,898	115115,24	168898,81
20.11.2024	3361,018	115672,21	169632,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 12:07:14