

# #21797#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2022 по 20.01.2023

|                   |  |
|-------------------|--|
| Потребитель       | Спортивная Юность, ЗАО                                       |
| Адрес потребителя | Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы) |
| Номер абонента    | 5273   |
| Порядковый номер  | 926  |
| Тип теплосчётчика | СКМ-01   |
| Заводской номер   | 30994  |
| Номер системы     | 1  |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 22.12.2022 | 0,738     | 22,16  | 24       | 0      | 71     | 42,3   | 2,6         |
| 23.12.2022 | 0,716     | 21,77  | 24       | 0      | 70,2   | 41,8   | 3,9         |
| 24.12.2022 | 0,85      | 28,1   | 24       | 0      | 71,7   | 45,6   | 0,5         |
| 25.12.2022 | 0,837     | 25,67  | 24       | 0      | 73,2   | 45,1   | -0,6        |
| 26.12.2022 | 0,74      | 22,01  | 24       | 0      | 71,6   | 42,5   | 2,3         |
| 27.12.2022 | 0,783     | 24,75  | 24       | 0      | 70,5   | 43,1   | 4,2         |
| 28.12.2022 | 0,782     | 25,28  | 24       | 0      | 70,4   | 43,6   | 2,1         |
| 29.12.2022 | 0,634     | 19,66  | 24       | 0      | 68,6   | 40,5   | 5,6         |
| 30.12.2022 | 0,669     | 21,83  | 24       | 0      | 68     | 41,2   | 6,3         |
| 31.12.2022 | 0,515     | 18,66  | 24       | 0      | 66,6   | 40,8   | 6,1         |
| 01.01.2023 | 0,372     | 12,43  | 24       | 0      | 65,3   | 39,6   | -           |
| 02.01.2023 | 0,441     | 14,2   | 24       | 0      | 66,1   | 39,2   | -           |
| 03.01.2023 | 0,616     | 19,75  | 24       | 0      | 67,8   | 40,8   | -           |
| 04.01.2023 | 0,696     | 22,88  | 24       | 0      | 68,5   | 42,4   | -           |
| 05.01.2023 | 0,724     | 23,93  | 24       | 0      | 69     | 42,6   | -           |
| 06.01.2023 | 1,046     | 34,83  | 24       | 0      | 76,2   | 50,3   | -           |
| 07.01.2023 | 0,865     | 24,36  | 24       | 0      | 77     | 46,2   | -           |
| 08.01.2023 | 0,755     | 20,54  | 24       | 128    | 74,7   | 43,1   | -           |
| 09.01.2023 | 0,72      | 20,21  | 24       | 0      | 72,6   | 41,9   | -           |
| 10.01.2023 | 0,679     | 19,82  | 24       | 0      | 70,6   | 41,1   | -           |
| 11.01.2023 | 0,693     | 20,99  | 24       | 0      | 69,9   | 41,4   | -           |
| 12.01.2023 | 0,614     | 18,51  | 24       | 0      | 68,9   | 40,4   | -           |
| 13.01.2023 | 0,548     | 16,68  | 24       | 0      | 67,8   | 39,4   | -           |
| 14.01.2023 | 0,612     | 18,94  | 24       | 0      | 68,5   | 40,4   | -           |
| 15.01.2023 | 0,6       | 18,64  | 24       | 0      | 68,5   | 40,7   | -           |
| 16.01.2023 | 0,749     | 23,32  | 24       | 0      | 70,2   | 42,5   | -           |
| 17.01.2023 | 0,719     | 22,04  | 24       | 0      | 70,1   | 42     | -           |
| 18.01.2023 | 0,865     | 26,28  | 24       | 0      | 73     | 44,8   | -           |
| 19.01.2023 | 0,851     | 24,97  | 24       | 0      | 73,5   | 44,3   | -           |
| 20.01.2023 | 0,922     | 27,12  | 24       | 128    | 75,6   | 46,3   | -           |
| Итого:     | 21,351    | 660,33 | 720      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 18,362    |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 21.12.2022 | 3083,866  | 104858,75 | 152870,06 |
| 20.01.2023 | 3105,217  | 105519,08 | 153590,05 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 23.01.2023 13:06:52       |