

# #22950#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4205  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33969  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	5,744	234,44	243,16	24	0	78	57	-
25.02.2023	6,089	244,8	253,62	24	0	78,6	57,2	-
26.02.2023	6,511	246,73	256,19	24	0	80,6	57,9	-
27.02.2023	6,567	254,16	263,87	23,99	128	81,3	59	-
28.02.2023	6,297	245,36	254,85	24	0	79,5	57,5	-
01.03.2023	5,706	236,4	245,25	24	0	77	56,2	-
02.03.2023	5,624	233,48	241,57	24	0	77,2	56,5	-
03.03.2023	5,385	224,01	232,1	24	0	76	55,3	-
04.03.2023	6,223	252,91	262,58	24	0	78,1	56,9	-
05.03.2023	6,399	250,97	260,62	24	0	79,7	57,7	-
06.03.2023	6,359	248,99	258,85	24	0	80,5	58,5	-
07.03.2023	6,434	249,86	259,48	24	0	80,6	58,4	-
08.03.2023	6,444	273,99	285,18	23,99	128	80,8	60,5	-
09.03.2023	6,499	249,4	259,37	24	0	82,7	60,2	-
10.03.2023	6,76	260,62	271,05	24	0	82,2	59,8	-
11.03.2023	6,579	252,21	261,59	24	0	81	58,6	-
12.03.2023	6,379	250,06	259,33	24	0	79,5	57,5	-
13.03.2023	4,933	214,58	222,49	24	128	76,3	56,9	-
14.03.2023	4,48	202,16	209,14	24	128	75,2	55,9	-
15.03.2023	5,436	237,98	247,09	24	0	74,8	55,2	-
16.03.2023	5,559	242,8	251,83	24	0	76,4	56,8	-
17.03.2023	5,037	222,46	231,15	24	0	74,9	55,5	-
18.03.2023	4,4	204,63	211,81	24	0	73,9	55,5	-
19.03.2023	4,126	195,68	202,21	24	0	74	55,9	-
20.03.2023	4,089	203,99	211,73	24	0	73,9	56,9	-
21.03.2023	4,942	218,95	227,2	24	0	74	54,6	-
22.03.2023	4,086	196,09	202,08	24	0	73,9	56	-
23.03.2023	4,07	192,77	198,6	24	0	74	55,8	-
Итого:	157,157	6540,48	6783,99	671,98	0	0	0	0
Гкал	135,154							

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 671,98

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2023	18153,763	853577,28	851520,27	132743,48
23.03.2023	18310,92	860117,76	858304,26	133415,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 11:27:54