

#22938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	4,082	195,77	202,63	24	0	74	56,1	9,5
25.03.2023	4,184	196,2	202,76	24	0	74	55,7	7,8
26.03.2023	4,924	213,72	220,78	24	0	74,4	54,6	6
27.03.2023	6,202	248,09	257,84	24	0	78,7	57,2	2,1
28.03.2023	6,453	249,27	259,1	24	0	81,1	58,9	-1,5
29.03.2023	5,03	217,1	225,35	24	0	75,6	55,7	1,7
30.03.2023	4,044	195,01	201,66	24	0	73,8	56	7,1
31.03.2023	4,116	197,6	204,12	24	0	74	56,1	8,9
01.04.2023	5,337	226,3	234,99	24	0	75	54,8	5,2
02.04.2023	5,525	233,63	242,53	24	0	75,6	55,3	3,9
03.04.2023	5,963	246,25	255,59	24	0	78,3	57,5	1,7
04.04.2023	6,008	251,98	261,76	24	0	77,7	57,2	-0,1
05.04.2023	5,845	249,21	259,01	24	0	76,5	56,4	1
06.04.2023	5,484	239,28	248,6	24	0	74,4	54,7	2,3
07.04.2023	3,743	190,55	197,39	24	0	73,9	57,1	9,6
08.04.2023	4,134	193,68	200,67	24	0	73,7	55,3	10,3
09.04.2023	4,313	199,81	206,65	24	0	73,8	55,2	8,2
10.04.2023	3,77	189,12	195,32	24	0	73,8	56,7	7,9
11.04.2023	3,63	187,13	193,04	24	0	73,8	57,2	10
12.04.2023	3,69	188,04	193,44	24	0	73,9	57	11,3
13.04.2023	3,817	187,56	193,26	24	0	73,9	56,4	9,5
14.04.2023	3,722	188,26	194,89	24	128	73,8	56,9	11
15.04.2023	3,891	191,22	198,15	24	128	73,9	56,6	10,4
16.04.2023	4,273	202,29	209,66	24	0	73,9	55,8	6,1
17.04.2023	3,896	197,11	203,46	24	0	74	57	7,2
18.04.2023	3,874	197,23	203,89	24	0	73,9	57	9,5
19.04.2023	3,898	184,26	190	24	0	73,8	55,7	-
20.04.2023	1,751	108,35	110,23	24	0	72,8	59,4	-
21.04.2023	1,481	107,48	109,3	24	0	73,3	61,4	-
22.04.2023	1,518	110,9	112,92	24	0	73,2	61,4	-
23.04.2023	1,564	100,78	102,24	24	0	73,1	59,6	-
Итого:	130,162	6083,18	6291,23	744	0	0	0	0
Гкал	111,938							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2023	18310,92	860117,76	858304,26	133415,45
23.04.2023	18441,082	866200,94	864595,49	134159,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 8:54:21