

#22937#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	1,471	92,66	93,65	24	0	72,9	59	-
25.04.2023	1,469	90,65	91,52	24	0	73	58,8	-
26.04.2023	1,48	90,08	90,89	24	0	73,1	58,8	-
27.04.2023	1,484	96,06	97,26	24	0	73	59,4	-
28.04.2023	1,539	97,08	98,32	24	0	73,1	59,4	-
29.04.2023	1,563	86,84	87,49	24	0	73	57,2	-
30.04.2023	1,512	85,51	86,1	24	0	73,1	57,5	-
01.05.2023	1,499	85,33	85,93	24	0	73,1	57,3	-
02.05.2023	1,531	87,64	88,36	24	0	73	57,6	-
03.05.2023	1,531	80,41	80,72	24	0	73,2	56,2	-
04.05.2023	1,553	89,21	90	24	0	73,4	57,7	-
05.05.2023	1,489	96,18	97,39	24	0	73,3	59,8	-
06.05.2023	1,581	94,45	95,55	24	0	73,5	59	-
07.05.2023	1,547	80,6	80,92	24	0	73,3	56,5	-
08.05.2023	1,561	79,58	79,84	24	0	73,4	56,2	-
09.05.2023	1,603	79,01	79,24	24	0	73,2	55,4	-
10.05.2023	1,529	96,07	97,29	24	0	73,4	59,6	-
11.05.2023	1,465	89,42	90,21	24	0	73,3	59	-
12.05.2023	1,482	92,73	93,72	24	0	73,5	59,5	-
13.05.2023	1,504	98,88	100,23	24	0	73,4	60,2	-
14.05.2023	1,551	85,28	85,85	24	0	73,5	57,6	-
15.05.2023	1,406	84,04	84,51	24	0	73,4	58,8	-
16.05.2023	1,469	83,74	84,21	24	0	73,6	58,3	-
17.05.2023	1,498	82,88	83,32	24	0	73,4	57,6	-
18.05.2023	1,442	91,52	92,46	24	0	73,5	59,9	-
19.05.2023	1,456	87,08	87,75	24	0	73,4	58,8	-
20.05.2023	1,498	90,71	91,59	24	0	73,7	59,4	-
21.05.2023	1,475	89,68	90,5	24	0	73,4	59,1	-
22.05.2023	1,457	91,99	92,93	24	0	73,6	59,9	-
23.05.2023	1,404	86,81	87,43	24	0	73,4	59,2	-
Итого:	45,049	2662,12	2685,18	720	0	0	0	0
Гкал	38,742							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	18441,082	866200,94	864595,49	134159,45
23.05.2023	18486,131	868863,06	867280,67	134879,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 15:29:52