

#81603#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 12.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 6, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33969	Показания прибора, МВт×ч 12.05.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.04.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	19736,613	19692,013	44.6	38.356

Подпись исполнителя _____



с 13.05.24 не поверне



#81602#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 12.05.2024.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.04.2024	4,9	4,585	172,96	178,27	24	0	74,3	51,5
25.04.2024	6,4	4,554	171,96	176,88	24	0	74,2	51,4
26.04.2024	7,8	3,878	163,05	167,45	24	0	74,7	54,2
27.04.2024	12,1	3,779	162,4	167,41	24	0	74,5	54,5
28.04.2024	14,6	3,064	142,37	145,77	24	0	74	56,1
29.04.2024	16,9	3,101	141,95	145,42	24	0	74,2	56
30.04.2024	16,1	2,479	129,75	133	24	0	74	58
01.05.2024	-	2,675	114,6	116,78	24	0	73,8	54,3
02.05.2024	-	1,647	89,27	90	24	0	73,6	58
03.05.2024	-	1,423	89,71	90,48	24	0	74	60,2
04.05.2024	-	1,525	90,16	90,97	24	0	74,8	60,3
05.05.2024	-	1,452	84,86	85,33	24	0	74,9	60,1
06.05.2024	-	1,454	83,07	83,41	24	0	74,1	58,9
07.05.2024	-	1,477	81,58	81,81	24	0	73,8	58,2
08.05.2024	-	1,406	82,95	83,27	24	0	73,7	59
09.05.2024	-	1,523	83,38	83,78	24	0	74	58,2
10.05.2024	-	1,487	82,57	82,9	24	0	73,9	58,4
11.05.2024	-	1,49	80,19	80,42	24	0	73,7	57,7
12.05.2024	-	1,601	80,76	81,06	24	0	73,6	56,3
Итого:	9,4	44,6	2127,54	2164,41	456	-	74,09	56,91

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.04.2024	19692,013	924698,36	924769,56	142942,81
12.05.2024	19736,613	926825,9	926933,97	143398,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
