

#133481#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 6, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33969	Показания прибора, МВт×ч 23.06.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	20955,564	20915,19	40.374	34.721

Подпись исполнителя _____



#133480#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.05.2025	-	1,46	79,54	81,69	24	0	73,9	58
25.05.2025	-	1,46	78,07	80,28	24	0	73,6	57,4
26.05.2025	-	1,348	80,59	82,71	24	0	73,7	59,2
27.05.2025	-	1,379	79,77	81,95	24	0	73,3	58,1
28.05.2025	-	1,377	80,53	82,67	24	0	73,3	58,5
29.05.2025	-	1,364	81,41	83,54	24	0	73	58,4
30.05.2025	-	1,272	74,89	77,13	24	0	71,5	57
31.05.2025	-	1,422	79,95	82,12	24	0	73,2	57,6
01.06.2025	-	1,396	79,86	82,06	24	0	73,4	58,2
02.06.2025	-	1,305	84,16	86,22	24	0	73,5	60
03.06.2025	-	1,311	83,34	85,42	24	0	73,5	59,8
04.06.2025	-	1,334	83,87	85,96	24	0	73,2	59,4
05.06.2025	-	1,268	86,63	88,64	23,99	128	73,7	61
06.06.2025	-	1,209	86	88,03	24	0	73,6	61,5
07.06.2025	-	1,299	86,11	88,15	24	0	73,5	60,4
08.06.2025	-	1,283	84,04	86,12	24	0	73,3	60
09.06.2025	-	1,291	86,71	88,71	24	0	73,9	61
10.06.2025	-	1,298	86,18	88,21	24	0	73,8	60,7
11.06.2025	-	1,241	87,24	89,27	24	0	73,5	61,2
12.06.2025	-	1,243	85,8	87,85	24	0	73,8	61,3
13.06.2025	-	1,272	84,06	86,12	24	0	74,3	61,2
14.06.2025	-	1,291	82,4	84,47	24	0	73,9	60,3
15.06.2025	-	1,333	74,24	76,5	24	0	73,8	58
16.06.2025	-	1,272	73,9	76,14	24	0	73,6	58,6
17.06.2025	-	1,245	74,09	76,32	24	0	74	59,4
18.06.2025	-	1,223	73,11	75,36	24	0	73,8	59,3
19.06.2025	-	1,153	67,8	70,17	24	0	71,6	56,6
20.06.2025	-	1,287	75,17	77,37	24	0	73,7	58,8
21.06.2025	-	1,222	74,51	76,72	24	0	73,8	59,6
22.06.2025	-	1,298	72,41	74,67	24	0	73,7	58
23.06.2025	-	1,218	75,86	78,05	24	0	73,5	59,5
Итого:	-	40,374	2482,24	2548,62	743,99	-	73,48	59,29

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.05.2025	20915,19	985504,72	985884,94	151883,97
23.06.2025	20955,564	987986,96	988433,56	152627,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения