

#22940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	1,22	82,89	78,4	24	0	72	59,1	-
25.06.2021	1,172	80,43	75,96	23,99	128	71,9	59,2	-
26.06.2021	1,251	81,4	76,93	24	0	72,2	58,6	-
27.06.2021	1,213	76,89	72,44	24	0	72,3	58,2	-
28.06.2021	1,211	76,65	72,22	24	0	71,7	57,8	-
29.06.2021	1,243	77,79	73,34	24	0	71,8	57,6	-
30.06.2021	1,025	64,87	60,51	24	0	65,9	51,6	-
01.07.2021	1,166	72,28	67,87	24	0	70	55,8	-
02.07.2021	1,095	73,11	68,69	24	0	69,9	56,8	-
03.07.2021	1,129	71,46	67,03	24	0	69,9	56	-
04.07.2021	1,131	65,73	61,3	24	0	70,2	54,8	-
05.07.2021	1,119	71,34	66,91	24	0	70,3	56,2	-
06.07.2021	1,142	77,26	72,79	24	0	70,9	57,8	-
07.07.2021	1,119	71,64	67,17	24	0	71,1	57,5	-
08.07.2021	1,141	76,71	72,22	24	0	71,5	58,3	-
09.07.2021	1,093	75,01	70,53	24	0	71	58,1	-
10.07.2021	1,121	75,1	70,6	24	0	71,1	58	-
11.07.2021	1,176	72,12	67,6	24	0	71	56,7	-
12.07.2021	1,171	75,41	70,9	24	0	71,6	57,8	-
13.07.2021	1,1	68,53	64,05	24	0	71,2	56,8	-
Итого:	23,038	1486,62	1397,46	479,99	0	0	0	0
Гкал	19,813							

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 479,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	15952,825	756761,86	752053,63	118399,75
13.07.2021	15975,863	758248,48	753451,09	118879,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:10:11
--