

#22924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	1,393	100,4	101,88	24	0	74,4	62,3	-
25.06.2022	1,366	100,12	101,58	24	0	74,5	62,6	-
26.06.2022	1,329	90,64	91,5	24	0	73,7	60,7	-
27.06.2022	1,215	90,38	91,22	24	0	73,1	61,2	-
28.06.2022	1,215	91,77	92,64	24	0	73,2	61,6	-
29.06.2022	1,256	92,34	93,24	24	0	73,4	61,6	-
30.06.2022	1,228	91,23	92,11	24	0	73,2	61,4	-
01.07.2022	1,206	92,22	93,18	24	0	73,1	61,7	-
02.07.2022	1,223	87,21	87,86	24	0	72,9	60,6	-
03.07.2022	1,26	86,61	87,21	24	0	73,2	60,4	-
04.07.2022	1,216	88,22	88,87	24	0	73,2	61,1	-
05.07.2022	1,22	88,87	89,57	24	0	73,3	61,2	-
06.07.2022	1,256	92,11	92,97	24	0	73	61	-
07.07.2022	1,25	90,83	91,63	24	0	72,6	60,4	-
08.07.2022	1,254	88,47	89,14	24	0	71,6	59,2	-
09.07.2022	1,247	89,11	89,81	24	0	71,4	59,2	-
10.07.2022	1,292	85,6	86,12	24	0	71,2	57,8	-
11.07.2022	1,274	92,42	93,35	24	0	71,5	59,4	-
12.07.2022	1,244	89,7	90,48	24	0	71,4	59,2	-
13.07.2022	1,277	93,07	94,06	24	0	71,7	59,6	-
14.07.2022	1,258	90,36	91,17	24	0	71,4	59,1	-
15.07.2022	1,239	90,23	91,04	24	0	71,4	59,4	-
16.07.2022	1,298	92,28	93,23	24	0	71,6	59,2	-
17.07.2022	1,325	90,92	91,78	24	0	71,4	58,6	-
18.07.2022	1,237	94,72	95,83	24	0	71,3	59,8	-
19.07.2022	1,317	95,6	96,73	24	0	71,5	59,3	-
20.07.2022	1,243	82,74	83,18	24	0	71,8	58,5	-
21.07.2022	1,247	83,45	83,91	24	0	72	58,7	-
22.07.2022	1,211	86,87	87,52	24	0	71,8	59,7	-
23.07.2022	1,211	86,91	87,56	24	0	72,2	60	-
Итого:	37,807	2715,4	2740,37	720	0	0	0	0
Гкал	32,514							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	17269,658	814155,92	810900,31	127157,66
23.07.2022	17307,465	816871,32	813640,68	127877,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:48:37