

#22936#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	1,259	89,13	89,79	24	0	74,3	62	-
25.06.2023	1,261	86,89	87,46	24	0	74	61,4	-
26.06.2023	1,07	88,48	89,13	23,99	128	74,2	63,6	-
27.06.2023	1,298	96,37	97,5	24	0	73,6	61,9	-
28.06.2023	1,308	95,86	96,97	24	0	73,1	61,3	-
29.06.2023	1,267	90,57	91,42	24	0	72,1	59,8	-
30.06.2023	1,285	98,55	99,89	24	0	73,6	62,3	-
01.07.2023	1,339	97,5	98,77	24	0	73,7	61,9	-
02.07.2023	1,323	94,77	95,89	24	0	73,4	61,4	-
03.07.2023	1,278	95,35	96,48	24	0	73,5	61,9	-
04.07.2023	1,339	95,78	96,93	24	0	73,6	61,4	-
05.07.2023	1,206	95,02	96,11	24	0	72,9	61,9	-
06.07.2023	1,261	96,23	97,37	24	0	73,2	61,9	-
07.07.2023	1,078	95,77	96,88	23,99	128	72,9	63,2	-
08.07.2023	1,174	96,36	97,5	24	0	73,1	62,6	-
09.07.2023	1,275	96,69	97,86	24	0	73,6	62,2	-
10.07.2023	1,278	97,42	98,64	24	0	73,6	62,3	-
11.07.2023	1,311	96,58	97,75	24	0	73,2	61,5	-
12.07.2023	1,293	97,31	98,5	24	0	73,3	61,9	-
13.07.2023	1,253	89,76	90,51	24	0	72,2	60,1	-
14.07.2023	1,252	96,89	98,04	24	0	73,4	62,2	-
15.07.2023	1,269	97,28	98,44	24	0	73,5	62,3	-
16.07.2023	1,213	96,44	97,58	24	0	73,3	62,5	-
17.07.2023	1,23	99,3	100,6	24	0	73,4	62,8	-
18.07.2023	1,24	93,6	94,55	24	0	73,3	61,8	-
19.07.2023	1,203	94,73	95,73	24	0	73,4	62,4	-
20.07.2023	1,291	93,84	94,81	24	0	73,2	61,4	-
21.07.2023	1,245	95,11	96,15	24	0	73,3	62	-
22.07.2023	1,349	94,03	94,99	24	0	73,3	60,9	-
23.07.2023	1,364	96,39	97,49	24	0	73,3	61	-
Итого:	37,812	2848	2879,73	719,98	0	0	0	0
Гкал	32,518							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2023	18527,602	871626,72	870066,98	135623,45
23.07.2023	18565,414	874474,72	872946,71	136343,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:33:57