

#28970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.07.2023 | 1,3 | 97,75 | 98,92 | 24 | 0 | 73,3 | 61,8 | - |
| 25.07.2023 | 1,214 | 96,23 | 97,3 | 24 | 0 | 73,2 | 62,3 | - |
| 26.07.2023 | 1,19 | 95,83 | 96,9 | 24 | 0 | 73,2 | 62,5 | - |
| 27.07.2023 | 1,359 | 95,72 | 96,79 | 23,99 | 128 | 73,3 | 61 | - |
| 28.07.2023 | 1,259 | 96,87 | 98,01 | 24 | 0 | 73,2 | 62 | - |
| 29.07.2023 | 1,317 | 97,69 | 98,85 | 24 | 0 | 73,4 | 61,7 | - |
| 30.07.2023 | 1,333 | 97,28 | 98,4 | 24 | 0 | 73,4 | 61,5 | - |
| 31.07.2023 | 1,262 | 96,48 | 97,59 | 24 | 0 | 73,4 | 62,1 | - |
| 01.08.2023 | 1,156 | 71,98 | 71,23 | 24 | 0 | 70,6 | 54,2 | - |
| 02.08.2023 | 1,149 | 59,49 | 58,43 | 24 | 0 | 71,2 | 52,3 | - |
| 03.08.2023 | 1,243 | 66,7 | 66,15 | 24 | 0 | 72,3 | 56,1 | - |
| 04.08.2023 | 1,232 | 68,7 | 68,24 | 24 | 0 | 72 | 56,5 | - |
| 05.08.2023 | 1,262 | 66,01 | 65,39 | 24 | 0 | 72,1 | 55,5 | - |
| 06.08.2023 | 1,21 | 63,86 | 63,11 | 24 | 0 | 72,1 | 55,6 | - |
| 07.08.2023 | 1,23 | 66,79 | 66,2 | 24 | 0 | 72,3 | 56,3 | - |
| 08.08.2023 | 1,219 | 65,92 | 65,31 | 24 | 0 | 72,1 | 56 | - |
| 09.08.2023 | 1,291 | 67,98 | 67,45 | 24 | 0 | 72,2 | 55,7 | - |
| 10.08.2023 | 1,292 | 68,31 | 67,83 | 24 | 0 | 72,7 | 56,2 | - |
| 11.08.2023 | 1,232 | 67,79 | 67,25 | 24 | 0 | 72,4 | 56,6 | - |
| 12.08.2023 | 1,244 | 65,8 | 65,16 | 24 | 0 | 72 | 55,5 | - |
| 13.08.2023 | 1,267 | 66,11 | 65,5 | 24 | 0 | 72,3 | 55,6 | - |
| 14.08.2023 | 1,194 | 67,45 | 66,9 | 24 | 0 | 72,3 | 56,9 | - |
| 15.08.2023 | 1,179 | 65,37 | 64,68 | 24 | 0 | 72,2 | 56,5 | - |
| 16.08.2023 | 1,159 | 91,89 | 92,76 | 24 | 0 | 72,9 | 61,6 | - |
| 17.08.2023 | 1,219 | 94,22 | 95,26 | 24 | 0 | 73,9 | 62,7 | - |
| 18.08.2023 | 1,077 | 89,99 | 90,84 | 23,99 | 128 | 73,8 | 63,1 | - |
| 19.08.2023 | 1,221 | 101,41 | 103 | 24 | 0 | 75,3 | 65 | - |
| 20.08.2023 | 1,242 | 102,08 | 103,69 | 24 | 0 | 76,2 | 65,6 | - |
| 21.08.2023 | 1,166 | 98,27 | 99,64 | 24 | 0 | 74,9 | 64,6 | - |
| 22.08.2023 | 1,24 | 92,13 | 93,12 | 24 | 0 | 75,6 | 63,9 | - |
| 23.08.2023 | 1,217 | 90,79 | 91,7 | 24 | 0 | 73,7 | 61,8 | - |
| Итого: | 38,175 | 2532,89 | 2541,6 | 743,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 32,83 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.07.2023 | 18565,414 | 874474,72 | 872946,71 | 136343,43 |
| 23.08.2023 | 18603,589 | 877007,61 | 875488,31 | 137087,41 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:30:51