

#22944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	1,422	88,54	89,4	24	0	71,6	57,5	-
25.09.2021	1,407	86,39	87,08	24	0	71	56,9	-
26.09.2021	1,489	77,92	78,05	24	0	70,4	53,2	-
27.09.2021	1,455	93,34	94,44	24	0	71,7	58	-
28.09.2021	1,471	96,84	98,13	24	0	72,7	59,3	-
29.09.2021	1,497	95,46	96,67	24	0	72,8	59,1	-
30.09.2021	1,487	102,34	103,97	24	0	72,8	59,9	-
Итого:	10,228	640,83	647,74	168	0	0	0	0
Гкал	8,796							

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2021	16065,346	763475,67	758582,21	120607,63
30.09.2021	16075,574	764116,5	759229,95	120775,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:40:06