

#22931#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4205
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2021 | 1,422 | 88,54 | 89,4 | 24 | 0 | 71,6 | 57,5 | - |
| 25.09.2021 | 1,407 | 86,39 | 87,08 | 24 | 0 | 71 | 56,9 | - |
| 26.09.2021 | 1,489 | 77,92 | 78,05 | 24 | 0 | 70,4 | 53,2 | - |
| 27.09.2021 | 1,455 | 93,34 | 94,44 | 24 | 0 | 71,7 | 58 | - |
| 28.09.2021 | 1,471 | 96,84 | 98,13 | 24 | 0 | 72,7 | 59,3 | - |
| 29.09.2021 | 1,497 | 95,46 | 96,67 | 24 | 0 | 72,8 | 59,1 | - |
| 30.09.2021 | 1,487 | 102,34 | 103,97 | 24 | 0 | 72,8 | 59,9 | - |
| 01.10.2021 | 3,142 | 155,37 | 159,81 | 24 | 0 | 72,4 | 55,4 | - |
| 02.10.2021 | 3,536 | 170,73 | 176,23 | 24 | 0 | 72,1 | 54,3 | - |
| 03.10.2021 | 3,452 | 170,64 | 175,32 | 24 | 0 | 72 | 54,6 | - |
| 04.10.2021 | 3,383 | 171,29 | 177,23 | 24 | 0 | 72,6 | 55,6 | - |
| 05.10.2021 | 3,237 | 168,92 | 173,84 | 24 | 0 | 72,4 | 55,9 | - |
| 06.10.2021 | 3,182 | 169,26 | 174,76 | 24 | 0 | 72,4 | 56,3 | - |
| 07.10.2021 | 3,058 | 161,88 | 167,04 | 22,89 | 128 | 72,4 | 56,2 | - |
| 08.10.2021 | 3,398 | 173,73 | 179,26 | 24 | 0 | 72,3 | 55,5 | - |
| 09.10.2021 | 3,518 | 173,91 | 179,64 | 24 | 0 | 73,2 | 55,8 | - |
| 10.10.2021 | 3,579 | 173,05 | 178,41 | 24 | 0 | 73 | 55,2 | - |
| 11.10.2021 | 3,396 | 170,89 | 176,36 | 24 | 0 | 72,8 | 55,8 | - |
| 12.10.2021 | 3,446 | 169,51 | 174,73 | 24 | 0 | 72,5 | 55 | - |
| 13.10.2021 | 3,744 | 170,78 | 176,14 | 24 | 128 | 72,4 | 53,4 | - |
| 14.10.2021 | 3,539 | 170,76 | 176,08 | 24 | 0 | 72,9 | 55,1 | - |
| 15.10.2021 | 3,408 | 166,66 | 171,56 | 24 | 0 | 72,5 | 54,9 | - |
| 16.10.2021 | 3,606 | 168,29 | 173,14 | 24 | 0 | 72,6 | 54,2 | - |
| 17.10.2021 | 3,689 | 167,53 | 172,58 | 24 | 0 | 72,4 | 53,5 | - |
| 18.10.2021 | 3,855 | 172,64 | 178,15 | 24 | 0 | 72,4 | 53,2 | - |
| 19.10.2021 | 3,596 | 171,5 | 176,82 | 24 | 0 | 72,5 | 54,5 | - |
| 20.10.2021 | 3,402 | 170,84 | 176,21 | 24 | 0 | 72,6 | 55,5 | - |
| 21.10.2021 | 3,407 | 170,81 | 176,26 | 24 | 0 | 72,4 | 55,3 | - |
| 22.10.2021 | 3,601 | 172,29 | 177,71 | 24 | 0 | 72,4 | 54,4 | - |
| 23.10.2021 | 3,955 | 176,16 | 181,72 | 24 | 0 | 72,3 | 53 | - |
| Итого: | 90,357 | 4548,27 | 4676,74 | 718,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 77,706 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,89

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2021 | 16065,346 | 763475,67 | 758582,21 | 120607,63 |
| 23.10.2021 | 16155,703 | 768023,94 | 763258,95 | 121326,51 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 25.10.2021 7:16:16 |