

#32139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 6, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4205  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33969  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2023 | 1,392     | 80,92   | 81,19   | 24       | 0      | 72,9   | 57,6   | -           |
| 25.09.2023 | 1,293     | 83,15   | 83,52   | 24       | 0      | 72     | 58,4   | -           |
| 26.09.2023 | 1,305     | 85,5    | 86,01   | 24       | 0      | 72,8   | 59,4   | -           |
| 27.09.2023 | 1,318     | 87,42   | 88      | 24       | 0      | 73,2   | 60     | -           |
| 28.09.2023 | 1,287     | 88,19   | 88,81   | 24       | 0      | 73,2   | 60,4   | -           |
| 29.09.2023 | 1,297     | 89,96   | 90,64   | 24       | 0      | 73,3   | 60,8   | -           |
| 30.09.2023 | 1,318     | 88,81   | 89,43   | 24       | 0      | 73,4   | 60,4   | -           |
| 01.10.2023 | 1,46      | 85,88   | 86,35   | 24       | 0      | 73     | 58     | -           |
| 02.10.2023 | 1,333     | 84,91   | 85,32   | 24       | 0      | 73,2   | 59,4   | -           |
| 03.10.2023 | 1,33      | 84,26   | 84,63   | 24       | 0      | 72,5   | 58,6   | -           |
| 04.10.2023 | 1,363     | 83,78   | 84,16   | 24       | 0      | 72,1   | 57,7   | -           |
| 05.10.2023 | 1,35      | 87,3    | 87,88   | 24       | 0      | 72,4   | 58,8   | -           |
| 06.10.2023 | 1,328     | 87,19   | 87,78   | 24       | 0      | 73,1   | 59,8   | -           |
| 07.10.2023 | 1,271     | 85,25   | 85,74   | 23,99    | 128    | 72,7   | 59,7   | -           |
| 08.10.2023 | 1,549     | 85,79   | 86,32   | 24       | 0      | 73,3   | 57,2   | -           |
| 09.10.2023 | 1,44      | 87,02   | 87,64   | 24       | 0      | 72,2   | 57,8   | -           |
| 10.10.2023 | 1,502     | 86,7    | 87,29   | 24       | 0      | 73,3   | 58     | -           |
| 11.10.2023 | 1,444     | 115,33  | 117,61  | 24       | 0      | 73,4   | 62,2   | -           |
| 12.10.2023 | 3,637     | 186,33  | 192,24  | 24       | 0      | 73,2   | 56,7   | -           |
| 13.10.2023 | 3,508     | 194,15  | 200,99  | 24       | 0      | 73,7   | 58,2   | -           |
| 14.10.2023 | 3,409     | 190,75  | 197,34  | 24       | 0      | 73,7   | 58,3   | -           |
| 15.10.2023 | 3,836     | 194,29  | 201,72  | 24       | 0      | 71,4   | 54,4   | -           |
| 16.10.2023 | 4,27      | 208,82  | 216,46  | 24       | 0      | 73,9   | 56,3   | -           |
| 17.10.2023 | 3,568     | 194,6   | 201,01  | 24       | 0      | 73,6   | 57,9   | -           |
| 18.10.2023 | 3,885     | 162,43  | 167,31  | 24       | 0      | 72,2   | 51,5   | -           |
| 19.10.2023 | 5,176     | 212,74  | 220,69  | 24       | 0      | 73,1   | 52,3   | -           |
| 20.10.2023 | 5,451     | 236,21  | 245,09  | 24       | 0      | 75,1   | 55,3   | -           |
| 21.10.2023 | 4,23      | 207,85  | 215,85  | 24       | 0      | 73,8   | 56,4   | -           |
| 22.10.2023 | 3,735     | 196,71  | 203,74  | 24       | 0      | 73,7   | 57,4   | -           |
| 23.10.2023 | 3,839     | 196,83  | 203,75  | 24       | 0      | 73,7   | 57     | -           |
| Итого:     | 73,124    | 3959,07 | 4054,51 | 719,99   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 62,886    |         |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2023 | 18641,365 | 879787,12 | 878291,48 | 137831,41 |
| 23.10.2023 | 18714,489 | 883746,19 | 882345,99 | 138551,4  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2023 7:55:34