

#21767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2021	0,26	6,27	6,15	24	0	71,6	36,8	4,5
22.02.2021	0,249	6,39	6,28	24	0	70,7	37,4	4,6
23.02.2021	0,246	6,27	6,16	24	0	69,9	36,7	4,6
24.02.2021	0,229	6,29	6,2	24	0	66,7	36,1	8,2
25.02.2021	0,24	6,7	6,6	24	0	66,7	36,8	10,7
26.02.2021	0,255	6,89	6,78	24	0	67	36,2	4,9
27.02.2021	0,244	6,55	6,45	24	0	68,8	37,3	3,2
28.02.2021	0,262	6,8	6,69	24	0	69,2	36,9	3
01.03.2021	0,27	6,84	6,72	24	0	69,7	36,7	2,5
02.03.2021	0,268	6,74	6,63	24	0	70,8	37,1	3,2
03.03.2021	0,273	6,42	6,3	24	0	72,2	36,5	1,3
04.03.2021	0,301	7,19	7,07	24	0	73,9	38,9	1,3
05.03.2021	0,306	7,26	7,13	24	0	75	39,4	-0,7
06.03.2021	0,246	5,95	5,83	24	0	71,8	36,4	1,4
07.03.2021	0,33	7,75	7,63	24	0	73,5	38,8	1,7
08.03.2021	0,311	7,39	7,27	24	0	76,3	40,3	0
09.03.2021	0,304	6,94	6,82	24	0	76,2	39,6	-1,7
10.03.2021	0,312	7,19	7,07	24	0	76	39,5	-0,7
11.03.2021	0,276	6,59	6,48	24	0	72,9	37,8	-0,8
12.03.2021	0,246	6,42	6,3	24	0	68,5	36,4	4,6
13.03.2021	0,241	6,84	6,73	23,99	128	67,2	37,3	4,9
14.03.2021	0,286	7,4	7,29	24	0	67,4	36	3,7
15.03.2021	0,258	7,13	7	24	0	67,9	37,4	3,2
16.03.2021	0,273	7,56	7,44	24	0	68	37,8	2,5
17.03.2021	0,276	7,3	7,17	24	0	69,4	37,9	1,6
18.03.2021	0,293	7,61	7,47	24	0	70,7	38,5	1
19.03.2021	0,323	8,08	7,94	24	0	74,6	40,3	-1,1
20.03.2021	0,271	6,48	6,38	24	0	72,9	37,4	-
Итого:	7,649	193,24	189,98	671,99	0	0	0	0
Гкал	6,578							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2021	916,868	41547,93	41415,39	113068,78
20.03.2021	924,517	41741,17	41605,37	113740,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 7:33:48