

#21757#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2022	0,286	7,66	7,58	24	0	69,5	37,8	5,8
22.02.2022	0,285	7,45	7,37	24	0	71,5	38,6	1,2
23.02.2022	0,292	7,4	7,33	24	0	70,7	37,8	1,7
24.02.2022	0,249	6,78	6,72	24	0	68,2	36,8	4,7
25.02.2022	0,244	6,6	6,54	24	0	68,2	36,6	4,4
26.02.2022	0,284	7,22	7,15	24	0	71,4	38,2	2,9
27.02.2022	0,268	6,42	6,36	24	0	72,7	37,2	0,6
28.02.2022	0,281	6,85	6,78	24	0	73,5	38,8	0,5
01.03.2022	0,274	6,87	6,8	24	0	73,4	39,2	-1,2
02.03.2022	0,271	6,65	6,59	24	0	72	37,7	-0,1
03.03.2022	0,249	6,35	6,29	24	0	70,3	37	2,7
04.03.2022	0,287	7,16	7,08	24	0	73	38,8	2,1
05.03.2022	0,307	7,44	7,37	24	0	74,7	39,7	-2,2
06.03.2022	0,279	6,57	6,5	24	0	74	38,2	-1,1
07.03.2022	0,257	6,35	6,29	24	0	72,1	37,5	1,7
08.03.2022	0,252	6,53	6,47	24	0	71	38	2,8
09.03.2022	0,301	8,02	7,94	24	0	72,5	39,7	1,3
10.03.2022	0,299	7,33	7,25	24	0	74,6	39,7	-2,5
11.03.2022	0,28	6,81	6,75	24	0	73,7	38,7	-1,2
12.03.2022	0,281	7,13	7,06	24	0	72,2	38,7	-0,6
13.03.2022	0,254	6,57	6,5	24	0	70,5	37,8	0
14.03.2022	0,252	6,61	6,54	24	0	69,8	37,8	1,5
15.03.2022	0,247	6,83	6,75	24	0	68,9	38	1,8
16.03.2022	0,252	6,7	6,62	24	0	68,8	37,4	2,3
17.03.2022	0,25	6,69	6,62	24	0	68,8	37,4	3,3
18.03.2022	0,236	6,44	6,37	24	128	68,5	37,3	4,3
19.03.2022	0,252	6,72	6,65	24	0	69,3	37,8	2,6
20.03.2022	0,244	6,43	6,37	24	0	68,6	37,1	-
Итого:	7,513	192,58	190,64	672	0	0	0	0
Гкал	6,461							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2022	972,781	43351,18	43197,05	121827,4
20.03.2022	980,294	43543,76	43387,69	122499,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:19:13