

#297230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	0,229	6,49	6,41	24	0	68,2	37,8	-
22.03.2026	0,239	6,52	6,46	24	0	68,2	37,3	-
23.03.2026	0,212	5,99	5,92	24	0	67,6	37	-
24.03.2026	0,214	5,78	5,72	24	0	67,3	36	-
25.03.2026	0,199	5,44	5,38	24	0	66,9	35,7	-
26.03.2026	0,225	6,09	6,02	24	0	68,2	36,6	-
27.03.2026	0,247	6,96	6,89	24	0	68,7	38,2	-
28.03.2026	0,222	6,26	6,19	24	0	68,1	37,6	-
29.03.2026	0,232	6,22	6,15	24	0	67,9	36,4	-
30.03.2026	0,211	5,78	5,72	24	0	67,7	36,4	-
31.03.2026	0,229	6,31	6,24	24	0	68,3	37,1	-
01.04.2026	0,251	6,97	6,89	24	0	68,8	38	-
02.04.2026	0,242	6,79	6,71	24	0	68,3	37,8	-
03.04.2026	0,237	6,3	6,24	24	0	68,4	36,7	-
04.04.2026	0,232	6,35	6,29	24	0	68,2	36,8	-
05.04.2026	0,232	6,16	6,09	24	0	67,8	35,8	-
06.04.2026	0,232	6,16	6,11	24	0	67,8	35,6	-
07.04.2026	0,239	6,41	6,34	24	0	68,5	36,5	-
08.04.2026	0,255	6,86	6,78	24	0	69	37,4	-
09.04.2026	0,248	6,71	6,64	24	0	69	37,2	-
10.04.2026	0,251	6,72	6,65	24	0	68,7	36,7	-
11.04.2026	0,231	6,32	6,25	24	0	68,5	37,1	-
12.04.2026	0,228	6,02	5,96	24	0	67,8	35,8	-
13.04.2026	0,227	6,16	6,1	24	0	68,2	36,6	-
14.04.2026	0,21	5,92	5,86	24	0	66,6	36,2	-
15.04.2026	0,213	7,45	7,37	23,89	128	64,8	37	-
16.04.2026	0,237	6,51	6,46	24	0	68,4	37,4	-
17.04.2026	0,233	6,3	6,23	24	0	68,5	36,8	-
18.04.2026	0,212	5,89	5,83	24	0	67,7	36,8	-
19.04.2026	0,214	5,83	5,78	24	0	67,4	36,4	-
20.04.2026	0,21	5,84	5,77	24	0	67,7	36,8	-
Итого:	7,093	195,51	193,45	743,89	0	0	0	0
Гкал	6,1							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,89

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.03.2026	1203,146	49899,75	49674,25	156372,54
20.04.2026	1210,239	50095,26	49867,7	157116,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:02:12