

#84412#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	0,021	1,99	1,98	24	0	54,1	46,3	3,7
22.04.2024	0,171	5,6	5,53	24	0	61	45,3	3,1
23.04.2024	0,294	7,57	7,45	24	0	69,9	36,5	2,9
24.04.2024	0,268	7,04	6,94	24	0	68,6	36,3	4,9
25.04.2024	0,244	6,54	6,44	24	0	68	36,2	6,4
26.04.2024	0,238	6,51	6,4	24	0	68,4	37,1	7,8
27.04.2024	0,215	6,03	5,94	24	0	67,5	36,9	12,1
28.04.2024	0,213	5,97	5,88	24	0	67	36,8	14,6
29.04.2024	0,19	5,54	5,47	24	0	66,8	37,4	16,9
30.04.2024	0,178	5,25	5,19	24	0	66,8	37,7	16,1
01.05.2024	0,153	4,59	4,53	24	0	65,4	36,9	-
02.05.2024	0,073	2,8	2,77	24	0	59,1	41,4	-
03.05.2024	0,008	1,41	1,4	24	0	52,4	48,2	-
04.05.2024	0,015	1,48	1,48	24	0	53,5	46,4	-
05.05.2024	0,011	1,48	1,49	24	0	53,2	46,6	-
06.05.2024	0,013	1,56	1,56	24	0	53,5	47,6	-
07.05.2024	0,014	1,64	1,62	24	0	53,5	47,6	-
08.05.2024	0,016	1,62	1,61	24	0	53,7	48,3	-
09.05.2024	0,006	1,6	1,59	24	0	53,2	50,3	-
10.05.2024	0,007	1,56	1,56	24	0	53,4	50	-
11.05.2024	0,009	1,64	1,63	24	0	53,4	49,7	-
12.05.2024	0,015	1,68	1,67	24	0	53,6	46,5	-
13.05.2024	0,013	1,68	1,66	24	0	53,6	48,5	-
14.05.2024	0,01	1,55	1,55	24	0	53,7	47,6	-
15.05.2024	0,016	1,76	1,74	24	0	54,1	47,6	-
16.05.2024	0,01	1,6	1,58	24	0	53,8	49	-
17.05.2024	0,011	1,53	1,53	24	0	53,7	48,8	-
18.05.2024	0,006	1,53	1,52	24	0	53,3	49,8	-
19.05.2024	0,008	1,54	1,52	24	0	53,6	49,6	-
20.05.2024	0,011	1,62	1,61	24	0	54	48	-
Итого:	2,457	93,91	92,84	720	0	0	0	0
Гкал	2,113							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2024	1088,141	46892,87	46691,21	140335,23
20.05.2024	1090,598	46986,78	46784,05	141055,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 13:38:53