

#131066#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	2687
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34587
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2025	0,014	1,62	1,63	24	0	54	46,8	-
22.04.2025	0,022	1,56	1,54	24	0	54,4	44,6	-
23.04.2025	0,015	1,39	1,38	24	0	53,6	45,2	-
24.04.2025	0,012	1,37	1,36	23,99	128	52,9	45,5	-
25.04.2025	0,014	1,43	1,43	24	0	53,1	45,4	-
26.04.2025	0,025	1,51	1,5	24	0	53,6	43	-
27.04.2025	0,027	1,54	1,52	24	0	53,9	42,6	-
28.04.2025	0,016	1,41	1,41	24	0	53,5	44,7	-
29.04.2025	0,021	1,49	1,49	24	0	54,2	44,5	-
30.04.2025	0,018	1,53	1,52	24	0	54,2	45,8	-
01.05.2025	0,008	1,38	1,37	24	0	53,3	48	-
02.05.2025	0,009	1,43	1,42	24	0	53,6	48,4	-
03.05.2025	0,016	1,89	1,88	23,4	128	54,4	44,4	-
04.05.2025	0,014	1,42	1,42	24	0	54,2	45,6	-
05.05.2025	0,021	1,42	1,41	24	0	54,3	43,9	-
06.05.2025	0,027	1,89	1,9	24	0	55,7	44	-
07.05.2025	0,018	1,48	1,56	24	0	55,3	45,5	-
08.05.2025	0,017	1,44	1,51	24	0	55	46,3	-
09.05.2025	0,009	1,36	1,45	24	0	54,6	48,6	-
10.05.2025	0,014	1,41	1,46	24	0	54,6	46	-
11.05.2025	0,024	1,58	1,63	24	0	55,8	44,4	-
12.05.2025	0,019	1,46	1,5	24	0	55,4	46,4	-
13.05.2025	0,025	1,53	1,55	24	0	56,2	42,8	-
14.05.2025	0,024	1,47	1,47	24	0	55,7	43,1	-
15.05.2025	0,02	1,53	1,52	24	0	55	44,2	-
16.05.2025	0,019	1,51	1,49	24	0	55,4	45,7	-
17.05.2025	0,016	1,61	1,61	24	0	55,5	47,7	-
18.05.2025	0,03	1,69	1,67	24	0	56,2	44,7	-
19.05.2025	0,02	1,57	1,56	24	0	55,9	46,3	-
20.05.2025	0,022	1,58	1,57	24	0	56,6	44,4	-
Итого:	0,556	45,5	45,73	719,39	0	0	0	0
Гкал	0,478							

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,39

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2025	1139,856	48451,77	48234,01	149092,03
20.05.2025	1140,412	48497,27	48279,74	149811,42

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2025 9:50:48