

#88523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2024	0,01	1,6	1,59	24	0	53,6	48,5	-
22.05.2024	0,015	1,62	1,61	24	0	53,5	47,6	-
23.05.2024	0,011	1,56	1,55	24	0	53,4	47,3	-
24.05.2024	0,01	1,52	1,5	24	0	53,3	48,3	-
25.05.2024	0,007	1,48	1,47	24	0	53,3	49,7	-
26.05.2024	0,014	1,55	1,55	24	0	53,9	46,6	-
27.05.2024	0,013	1,48	1,46	24	0	54	47,9	-
28.05.2024	0,017	1,59	1,57	24	128	54,6	46,6	-
29.05.2024	0,024	1,7	1,69	24	0	55,6	44	-
30.05.2024	0,015	1,68	1,67	24	0	55,5	49,5	-
31.05.2024	0,01	1,59	1,58	24	0	55	50	-
01.06.2024	0,007	1,63	1,63	24	0	54,8	50,8	-
02.06.2024	0,012	1,66	1,65	24	0	55,2	49,6	-
03.06.2024	0,011	1,72	1,71	24	0	55,1	50,1	-
04.06.2024	0,012	1,67	1,65	24	0	55,3	49,1	-
05.06.2024	0,018	1,73	1,73	24	0	55,7	48,5	-
06.06.2024	0,009	1,66	1,66	24	0	55,2	50,6	-
07.06.2024	0,015	1,75	1,74	24	0	55,6	49,9	-
08.06.2024	0,007	1,55	1,55	24	0	54,4	50,5	-
09.06.2024	0,012	1,54	1,53	24	0	53,7	48,6	-
10.06.2024	0,014	1,6	1,6	24	0	54,9	48,8	-
11.06.2024	0,011	1,69	1,69	24	0	55,4	50,2	-
12.06.2024	0,015	1,66	1,65	24	0	55,3	48,9	-
13.06.2024	0,017	1,75	1,75	24	0	55,4	49	-
14.06.2024	0,007	1,63	1,63	24	0	55	51,7	-
15.06.2024	0,007	1,56	1,56	24	0	54,2	50,4	-
16.06.2024	0,011	1,63	1,64	24	0	54,3	48,9	-
17.06.2024	0,012	1,63	1,62	24	0	55,2	49,2	-
18.06.2024	0,015	1,73	1,72	24	0	55,7	48,3	-
19.06.2024	0,016	1,66	1,66	24	0	55,8	49,5	-
20.06.2024	0,012	1,69	1,68	24	0	55,6	50,3	-
Итого:	0,386	50,51	50,29	744	0	0	0	0
Гкал	0,332							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.05.2024	1090,598	46986,78	46784,05	141055,23
20.06.2024	1090,984	47037,29	46834,34	141799,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 12:56:44