

#134073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	2687
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34587
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2025	0,022	1,59	1,57	24	0	56,9	46,9	-
22.05.2025	0,021	1,5	1,49	24	0	57	45,3	-
23.05.2025	0,029	1,52	1,51	24	0	57,1	43,8	-
24.05.2025	0,02	1,4	1,38	24	0	56,1	45,5	-
25.05.2025	0,03	1,63	1,62	24	0	58,1	45,5	-
26.05.2025	0,023	1,44	1,43	24	0	57,6	46,3	-
27.05.2025	0,026	1,49	1,49	24	0	58,3	44,4	-
28.05.2025	0,026	1,42	1,43	24	0	58,1	43,2	-
29.05.2025	0,019	1,41	1,43	24	0	58	46,8	-
30.05.2025	0,017	1,38	1,41	24	0	57,6	46,8	-
31.05.2025	0,019	1,58	1,56	24	0	57,6	46,9	-
01.06.2025	0,027	1,43	1,43	24	0	58	44,7	-
02.06.2025	0,024	1,51	1,49	24	0	58,4	46,2	-
03.06.2025	0,026	1,48	1,47	24	0	58,5	44,4	-
04.06.2025	0,02	1,38	1,37	24	0	57,7	46,5	-
05.06.2025	0,019	1,47	1,46	24	0	57,8	46,9	-
06.06.2025	0,021	1,46	1,44	24	0	58,1	46,5	-
07.06.2025	0,015	1,4	1,39	24	0	57,2	48,8	-
08.06.2025	0,03	1,62	1,61	24	0	58,3	44	-
09.06.2025	0,019	1,42	1,42	24	0	57,7	47,1	-
10.06.2025	0,019	1,5	1,49	24	0	57,9	46,9	-
11.06.2025	0,023	1,56	1,54	24	0	58	46,2	-
12.06.2025	0,015	1,45	1,44	24	0	57,2	49	-
13.06.2025	0,015	1,42	1,4	24	0	57,3	48,2	-
14.06.2025	0,015	1,43	1,43	24	0	57,4	48,6	-
15.06.2025	0,026	1,48	1,46	24	0	58,4	46	-
16.06.2025	0,02	1,41	1,4	24	0	58,2	46,5	-
17.06.2025	0,024	1,41	1,4	24	0	58,5	45,7	-
18.06.2025	0,027	1,47	1,46	24	0	58,9	44,6	-
19.06.2025	0,024	1,54	1,53	24	0	58,2	46	-
20.06.2025	0,024	1,45	1,45	24	0	58,8	45,8	-
Итого:	0,685	45,65	45,4	744	0	0	0	0
Гкал	0,589							

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.05.2025	1140,412	48497,27	48279,74	149811,42
20.06.2025	1141,097	48542,92	48325,14	150555,42

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2025 9:46:46