

#90802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 2687  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34587  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2024	0,008	1,59	1,59	24	0	55,2	51,1	-
22.06.2024	0,025	1,93	1,91	24	0	56	48,5	-
23.06.2024	0,012	1,63	1,63	24	0	55	50,5	-
24.06.2024	0,013	1,64	1,64	24	0	55,2	48,1	-
25.06.2024	0,011	1,65	1,65	24	0	55,4	50	-
26.06.2024	0,014	1,63	1,62	24	0	55,3	48,4	-
27.06.2024	0,011	1,62	1,61	24	0	55,2	50,2	-
28.06.2024	0,007	1,56	1,55	24	0	55	50,9	-
29.06.2024	0,028	1,77	1,76	24	0	56,2	46,8	-
30.06.2024	0,009	1,54	1,54	24	0	54,9	49,6	-
01.07.2024	0,01	1,52	1,52	24	0	55	49,9	-
02.07.2024	0,013	1,56	1,56	24	0	55,1	49	-
03.07.2024	0,011	1,61	1,61	24	0	54,8	49,9	-
04.07.2024	0,015	1,67	1,67	24	0	55,2	48,4	-
05.07.2024	0,007	1,67	1,69	24	0	55,2	51,3	-
06.07.2024	0,03	1,92	1,92	24	0	56,1	46,8	-
07.07.2024	0,01	1,6	1,61	24	0	55	49,5	-
08.07.2024	0,009	1,56	1,56	24	0	54,8	49,4	-
09.07.2024	0,013	1,48	1,49	24	0	54,4	47,2	-
10.07.2024	0,011	1,51	1,5	24	0	54,7	48,6	-
11.07.2024	0,012	1,63	1,63	24	0	54,9	49,3	-
12.07.2024	0,008	1,66	1,67	24	0	54,8	49,8	-
13.07.2024	0,031	1,81	1,8	24	0	55,6	45,7	-
14.07.2024	0,009	1,58	1,59	24	0	54	49,4	-
15.07.2024	0,009	1,45	1,46	24	0	54,1	48,9	-
16.07.2024	0,01	1,47	1,47	24	0	54,6	48,7	-
17.07.2024	0,011	1,47	1,48	24	0	54,5	49	-
18.07.2024	0,009	1,49	1,51	24	0	54	49,9	-
19.07.2024	0,006	1,45	1,49	24	0	54,2	50,8	-
20.07.2024	0,03	1,57	1,59	24	0	55,3	43,7	-
Итого:	0,402	48,24	48,32	720	0	0	0	0
Гкал	0,346							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.06.2024	1090,984	47037,29	46834,34	141799,22
20.07.2024	1091,386	47085,53	46882,66	142519,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 7:15:43