

#28945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,005	1,27	1,26	24	0	52	49,4	-
22.07.2023	0,005	1,25	1,24	24	0	52	49,4	-
23.07.2023	0,007	1,36	1,34	24	0	52,6	48,2	-
24.07.2023	0,011	1,42	1,42	24	0	52,4	48	-
25.07.2023	0,005	1,3	1,28	24	0	52,2	48,5	-
26.07.2023	0,01	1,34	1,34	24	0	52,5	47,6	-
27.07.2023	0,009	1,38	1,37	23,99	128	52,5	46,9	-
28.07.2023	0,005	1,28	1,27	24	0	52,1	49,5	-
29.07.2023	0,007	1,34	1,32	24	0	52,3	48,3	-
30.07.2023	0,006	1,34	1,34	24	0	52,3	48,8	-
31.07.2023	0,011	1,45	1,43	24	0	52,6	48,2	-
01.08.2023	0,007	1,43	1,35	24	0	52,6	48,2	-
02.08.2023	0,002	0,84	0,84	24	0	39,3	38,2	-
03.08.2023	0	0	0	24	0	26,2	25,9	-
04.08.2023	0	0,08	0	24	0	24,9	24,8	-
05.08.2023	0	1,24	0	24	0	24,6	24,5	-
06.08.2023	0	0,33	0	24	0	24,2	24,2	-
07.08.2023	0	0,74	0	24	0	24,1	24	-
08.08.2023	0	0,4	0	24	0	23,4	23,4	-
09.08.2023	0	0,02	0	24	0	23,1	22,9	-
10.08.2023	0	0	0	24	0	22,6	22,4	-
11.08.2023	0	0	0	24	0	22,3	22,2	-
12.08.2023	0	0	0	24	0	22,4	22,2	-
13.08.2023	0	0	0	24	0	22,7	22,5	-
14.08.2023	0,001	0,22	0,21	24	0	24,3	24	-
15.08.2023	0,007	13,08	12,94	24	0	35,4	34,5	-
16.08.2023	0,009	1,62	1,61	24	0	53,5	49,2	-
17.08.2023	0,014	1,52	1,5	24	0	53,6	47,6	-
18.08.2023	0,004	1,57	1,56	23,56	128	53,4	50,8	-
19.08.2023	0,013	1,52	1,51	24	0	53,8	48,1	-
20.08.2023	0,012	1,4	1,38	24	0	53,8	47,6	-
Итого:	0,15	40,74	37,51	743,55	0	0	0	0
Гкал	0,129							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,55

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.07.2023	1039,193	45460,22	45279,55	133738,18
20.08.2023	1039,343	45500,96	45317,06	134481,74

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 10:05:06