

# #35637#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 2687  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34587  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,011	1,43	1,42	24	0	53,7	48,7	-
22.08.2023	0,011	1,43	1,42	24	0	54,4	47,5	-
23.08.2023	0,01	1,41	1,39	24	0	54,1	48	-
24.08.2023	0,014	1,57	1,57	24	0	53,9	48	-
25.08.2023	0,007	1,47	1,46	24	0	53,7	48,6	-
26.08.2023	0,006	1,42	1,41	24	0	53,6	50,8	-
27.08.2023	0,01	1,4	1,39	24	0	53,5	47,4	-
28.08.2023	0,003	0,66	0,66	24	0	43,1	40,9	-
29.08.2023	0	0	0	24	0	26,4	26,1	-
30.08.2023	0	0	0	24	0	25,2	25	-
31.08.2023	0	0	0	24	0	24,5	24,3	-
01.09.2023	0	0	0	24	0	23,5	23,4	-
02.09.2023	0	0	0	24	0	22,9	22,8	-
03.09.2023	0	0	0	24	0	22,5	22,4	-
04.09.2023	0	0	0	24	0	22,2	22,1	-
05.09.2023	0	0	0	24	0	22,2	22,1	-
06.09.2023	0	0	0	24	0	22,4	22,3	-
07.09.2023	0	0,01	0	24	0	22,5	22,3	-
08.09.2023	0	0	0	24	0	22,4	22,2	-
09.09.2023	0	0	0	24	0	22,5	22,3	-
10.09.2023	0,006	0,91	1,01	24	0	38,7	34,3	-
11.09.2023	0,013	1,37	1,52	24	0	51,4	44,5	-
12.09.2023	0,008	1,24	1,4	24	0	51,6	45,2	-
13.09.2023	0,015	1,39	1,41	24	0	52,2	44,5	-
14.09.2023	0,01	1,28	1,27	24	0	51,9	46	-
15.09.2023	0,006	1,35	1,35	24	0	51,6	47,9	-
16.09.2023	0,013	1,39	1,38	24	0	52,6	46,8	-
17.09.2023	0,009	1,46	1,45	24	0	52,7	48,2	-
18.09.2023	0,014	1,46	1,45	24	0	52,8	46,1	-
19.09.2023	0,007	1,29	1,28	24	0	52,5	47,7	-
20.09.2023	0,016	1,49	1,48	24	0	53,4	45,8	-
Итого:	0,189	25,43	25,72	744	0	0	0	0
Гкал	0,163							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.08.2023	1039,343	45500,96	45317,06	134481,74
20.09.2023	1039,532	45526,39	45342,78	135225,74

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 16:31:21