

#95365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2024	0,015	3,16	3,12	24	0	51,9	45,4	-
22.08.2024	0,01	1,4	1,39	24	0	52,5	47	-
23.08.2024	0,006	1,3	1,29	24	0	52,4	48,4	-
24.08.2024	0,026	1,57	1,55	24	0	54	44,6	-
25.08.2024	0,006	1,3	1,29	24	0	52,4	49	-
26.08.2024	0,011	1,38	1,37	24	0	53,1	46,8	-
27.08.2024	0,012	1,44	1,42	24	0	53,8	46,6	-
28.08.2024	0,014	1,47	1,45	24	0	53,8	47,3	-
29.08.2024	0,008	1,35	1,35	24	0	53,7	48,4	-
30.08.2024	0,006	1,3	1,28	24	0	53	49,4	-
31.08.2024	0,02	1,54	1,53	24	0	53,8	45,6	-
01.09.2024	0,008	1,33	1,31	24	0	52,8	47,6	-
02.09.2024	0,008	1,32	1,31	24	0	52,6	48,4	-
03.09.2024	0,012	1,63	1,61	24	0	55,2	49	-
04.09.2024	0,012	1,62	1,6	24	0	55	49,4	-
05.09.2024	0,011	1,55	1,53	24	0	54,9	48,8	-
06.09.2024	0,005	1,31	1,3	24	0	53	49,7	-
07.09.2024	0,013	0,76	0,75	24	0	45,2	37,6	-
08.09.2024	0	0	0	24	0	27,7	26,7	-
09.09.2024	0	0	0	24	0	26,5	25,7	-
10.09.2024	0	0	0	24	0	25,9	25,1	-
11.09.2024	0	0	0	23,99	128	25,1	24,4	-
12.09.2024	0	0	0	24	0	24,6	23,8	-
13.09.2024	0	0	0	24	0	24	23,3	-
14.09.2024	0	0	0	24	0	23,7	23	-
15.09.2024	0	0	0	24	0	23,5	22,8	-
16.09.2024	0	0	0	24	0	23,3	22,7	-
17.09.2024	0	0	0	24	0	23,3	22,6	-
18.09.2024	0	0	0	24	0	23,3	22,6	-
19.09.2024	0	0	0	24	0	23,2	22,6	-
20.09.2024	0	0	0	24	0	23,1	22,4	-
Итого:	0,203	26,73	26,45	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,175							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.08.2024	1091,597	47115,43	46912,57	143263,14
20.09.2024	1091,8	47142,16	46939,02	144007,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 9:10:36