## #148796#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО

Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)

 Номер абонента
 5273

 Порядковый номер
 2687

 Тип теплосчётчика
 SKM-01

 Заводской номер
 34587

 Номер системы
 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dМ1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	128	0	0	-
22.08.2025	0	0	0	0	128	0	0	-
23.08.2025	0	0	0	0	128	0	0	-
24.08.2025	0	0	0	8,47	128	27,6	19,7	-
25.08.2025	0	0	0	23,64	128	27,4	19,8	-
26.08.2025	0	0	0	23,99	128	29,4	21,7	-
27.08.2025	0,05	4,83	4,81	24	0	55,1	44,4	-
28.08.2025	0,029	2,28	2,27	24	0	62,1	51	-
29.08.2025	0,023	1,92	1,9	24	0	61,5	51,2	-
30.08.2025	0,016	1,49	1,49	24	0	58,5	48,7	-
31.08.2025	0,025	1,39	1,38	24	0	57,4	42,8	-
01.09.2025	0,022	1,54	1,53	24	0	58,9	46,1	-
02.09.2025	0,027	1,6	1,59	24	0	60,5	45,7	-
03.09.2025	0,018	1,51	1,5	24	0	58,7	48,7	-
04.09.2025	0,021	1,5	1,49	24	0	59,1	46,4	-
05.09.2025	0,019	1,46	1,45	24	0	59,5	48,6	-
06.09.2025	0,039	1,11	1,12	24	0	53,7	35,8	-
07.09.2025	0	0	0	24	0	32,4	24,7	-
08.09.2025	0	0	0	24	0	31	23,6	-
09.09.2025	0	0	0	24	0	30,4	23	-
10.09.2025	0	0	0	24	0	30	22,6	-
11.09.2025	0,022	1,74	1,72	24	0	46,1	35,5	-
12.09.2025	0,018	1,58	1,58	24	0	58,8	47,9	-
13.09.2025	0,02	1,69	1,69	24	0	59	49	-
14.09.2025	0,032	1,76	1,75	24	0	60	46,1	-
15.09.2025	0,024	1,64	1,64	24	0	60,1	46,6	-
16.09.2025	0,025	1,57	1,56	24	0	59,9	47,1	-
17.09.2025	0,022	1,63	1,58	24	0	59,9	48,4	-
18.09.2025	0,024	1,65	1,6	24	0	60,4	48,4	-
19.09.2025	0,02	1,65	1,6	24	0	60,6	50	-
20.09.2025	0,019	1,65	1,64	24	0	60,1	50,6	-
Итого:	0,515	37,19	36,89	656,1	0	0	0	0
Гкал	0,443							

Общее время работы системы, ч 744 Период нормальной работы системы, ч 656,1

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.08.2025	1141,959	48593,39	48375,31	151375,66
20.09.2025	1142,474	48630,58	48412,2	152031,77

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 9:37:13