

# #21759#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

|                   |  |
|-------------------|--|
| Потребитель       | Спортивная Юность, ЗАО   |
| Адрес потребителя | Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы) |
| Номер абонента    | 5273   |
| Порядковый номер  | 2687   |
| Тип теплосчётчика | SKM-01   |
| Заводской номер   | 34587  |
| Номер системы     | 1  |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.09.2021 | 0,028     | 1,74   | 1,73   | 24       | 0      | 52,4   | 41,2   | -           |
| 22.09.2021 | 0,022     | 1,49   | 1,48   | 24       | 0      | 51,2   | 41,9   | -           |
| 23.09.2021 | 0,013     | 1,75   | 1,74   | 24       | 0      | 53     | 47,5   | -           |
| 24.09.2021 | 0,01      | 1,69   | 1,67   | 24       | 0      | 53,7   | 48,5   | -           |
| 25.09.2021 | 0,009     | 1,67   | 1,66   | 24       | 0      | 53,2   | 49,3   | -           |
| 26.09.2021 | 0,026     | 1,79   | 1,77   | 24       | 0      | 53,7   | 43,6   | -           |
| 27.09.2021 | 0,02      | 1,79   | 1,78   | 24       | 0      | 53,9   | 45,8   | -           |
| 28.09.2021 | 0,015     | 1,51   | 1,51   | 24       | 0      | 52,4   | 46,3   | -           |
| 29.09.2021 | 0,023     | 1,24   | 1,23   | 24       | 0      | 46     | 34,4   | -           |
| 30.09.2021 | 0,012     | 1,49   | 1,48   | 24       | 0      | 51     | 44,7   | -           |
| 01.10.2021 | 0,012     | 1,29   | 1,27   | 24       | 0      | 49,4   | 44,5   | -           |
| 02.10.2021 | 0,01      | 1,26   | 1,22   | 24       | 0      | 49     | 43,9   | -           |
| 03.10.2021 | 0,022     | 1,55   | 1,51   | 24       | 0      | 51,1   | 41,1   | -           |
| 04.10.2021 | 0,02      | 1,6    | 1,57   | 24       | 0      | 52,6   | 43,4   | -           |
| 05.10.2021 | 0,238     | 7,62   | 7,54   | 24       | 0      | 64,8   | 37,6   | -           |
| 06.10.2021 | 0,228     | 7,12   | 7,06   | 24       | 0      | 64,9   | 37,8   | -           |
| 07.10.2021 | 0,222     | 6,71   | 6,63   | 24       | 0      | 65,6   | 37,3   | -           |
| 08.10.2021 | 0,224     | 6,6    | 6,54   | 24       | 0      | 66,5   | 37,7   | -           |
| 09.10.2021 | 0,198     | 6,09   | 6,03   | 24       | 0      | 65,8   | 37,8   | -           |
| 10.10.2021 | 0,213     | 6,35   | 6,29   | 24       | 0      | 65,8   | 37,6   | -           |
| 11.10.2021 | 0,209     | 6,28   | 6,21   | 24       | 0      | 65,3   | 37,1   | -           |
| 12.10.2021 | 0,198     | 5,99   | 5,93   | 24       | 0      | 65,2   | 37     | -           |
| 13.10.2021 | 0,204     | 6,05   | 5,98   | 23,99    | 128    | 65,7   | 37     | -           |
| 14.10.2021 | 0,198     | 5,97   | 5,89   | 24       | 128    | 64,9   | 36,7   | -           |
| 15.10.2021 | 0,197     | 5,96   | 5,91   | 24       | 0      | 64,8   | 36,5   | -           |
| 16.10.2021 | 0,197     | 5,95   | 5,88   | 24       | 0      | 64,6   | 36,3   | -           |
| 17.10.2021 | 0,214     | 6,41   | 6,33   | 24       | 0      | 64,6   | 36,4   | -           |
| 18.10.2021 | 0,217     | 6,36   | 6,29   | 24       | 0      | 65,2   | 36,2   | -           |
| 19.10.2021 | 0,21      | 6,38   | 6,31   | 24       | 0      | 65,2   | 37,1   | -           |
| 20.10.2021 | 0,209     | 6,54   | 6,46   | 24       | 0      | 65     | 37,8   | -           |
| Итого:     | 3,618     | 124,24 | 122,9  | 719,99   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 3,111     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,99

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 20.09.2021 | 936,416   | 42361,05 | 42219,69 | 118155,42 |
| 20.10.2021 | 940,034   | 42485,29 | 42342,59 | 118875,41 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|   |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ   |
| МП «Калининградтеплосеть»<br>ОТЧЕТ ПРИНЯТ<br>22.10.2021 7:25:26 |