

#21773#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2022	0,206	6,38	6,3	24	0	65,5	38	-
22.10.2022	0,202	6,34	6,28	24	0	65,3	38,2	-
23.10.2022	0,201	6,27	6,21	24	0	65,3	38,1	-
24.10.2022	0,191	6,02	5,95	24	0	65	37,9	-
25.10.2022	0,19	5,92	5,87	24	0	64,6	37,4	-
26.10.2022	0,191	5,95	5,89	24	0	64,7	37,3	-
27.10.2022	0,188	5,94	5,88	24	0	64,7	37,8	-
28.10.2022	0,186	5,99	5,94	24	0	64,8	38,4	-
29.10.2022	0,194	6,15	6,08	24	0	64,9	37,9	-
30.10.2022	0,193	6,06	6,01	24	0	65,2	38	-
31.10.2022	0,187	5,86	5,79	24	0	65,1	37,8	-
01.11.2022	0,183	5,78	5,73	24	0	64,9	37,8	-
02.11.2022	0,189	5,96	5,9	24	0	64,7	37,7	-
03.11.2022	0,181	5,71	5,66	24	0	64,8	37,7	-
04.11.2022	0,197	5,97	5,92	24	0	65	37,2	-
05.11.2022	0,191	5,88	5,82	24	0	65	37,4	-
06.11.2022	0,197	6,16	6,1	24	0	65,2	37,9	-
07.11.2022	0,211	6,57	6,51	24	0	65,4	38,2	-
08.11.2022	0,203	6,31	6,25	24	0	65,5	38,1	-
09.11.2022	0,201	6,25	6,2	24	0	65,5	38	-
10.11.2022	0,191	6,03	5,96	24	0	64,9	37,7	-
11.11.2022	0,21	6,39	6,33	24	0	64,9	37,2	-
12.11.2022	0,197	6,25	6,2	24	0	64,9	38,1	-
13.11.2022	0,197	6,23	6,16	24	0	64,9	38,2	-
14.11.2022	0,198	6,18	6,12	24	0	65,2	37,8	-
15.11.2022	0,204	6,29	6,22	24	0	65,8	38	-
16.11.2022	0,263	7,35	7,26	24	0	71,2	40,7	-
17.11.2022	0,281	7,54	7,45	24	0	74,4	42,1	-
18.11.2022	0,345	9,09	8,97	24	0	75,8	43,3	-
19.11.2022	0,342	8,79	8,68	24	0	77,6	44,4	-
20.11.2022	0,32	8,03	7,91	24	0	77,5	43,3	-
Итого:	6,63	199,64	197,55	744	0	0	0	0
Гкал	5,702							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.10.2022	994,067	44114,91	43950,06	127635,35
20.11.2022	1000,697	44314,55	44147,61	128379,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2022 11:33:51