

# #102850#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 2687  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34587  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 23.10.2024 | 0,202     | 5,67   | 5,6    | 24       | 0      | 66,8   | 36,6   | -           |
| 24.10.2024 | 0,195     | 5,48   | 5,4    | 24       | 0      | 67,3   | 36,9   | -           |
| 25.10.2024 | 0,201     | 5,66   | 5,59   | 24       | 0      | 67,6   | 37,2   | -           |
| 26.10.2024 | 0,206     | 5,85   | 5,76   | 24       | 0      | 67,5   | 37,4   | -           |
| 27.10.2024 | 0,203     | 5,78   | 5,7    | 24       | 0      | 67,2   | 37,5   | -           |
| 28.10.2024 | 0,198     | 5,61   | 5,54   | 24       | 0      | 67,4   | 37     | -           |
| 29.10.2024 | 0,195     | 5,63   | 5,56   | 24       | 0      | 67,2   | 37,4   | -           |
| 30.10.2024 | 0,205     | 5,77   | 5,7    | 24       | 0      | 67,2   | 37,2   | -           |
| 31.10.2024 | 0,194     | 5,57   | 5,49   | 24       | 0      | 66,9   | 37     | -           |
| 01.11.2024 | 0,194     | 5,58   | 5,5    | 24       | 0      | 67,1   | 37,3   | -           |
| 02.11.2024 | 0,199     | 5,5    | 5,43   | 24       | 0      | 67,5   | 36,4   | -           |
| 03.11.2024 | 0,225     | 6,09   | 6,02   | 24       | 0      | 67,9   | 36,7   | -           |
| 04.11.2024 | 0,217     | 6,22   | 6,13   | 24       | 0      | 66,5   | 37     | -           |
| 05.11.2024 | 0,218     | 6,11   | 6,04   | 24       | 0      | 67,6   | 37,1   | -           |
| 06.11.2024 | 0,232     | 6,42   | 6,34   | 24       | 0      | 68,2   | 37,5   | -           |
| 07.11.2024 | 0,226     | 6,29   | 6,22   | 24       | 0      | 68,1   | 37,4   | -           |
| 08.11.2024 | 0,214     | 5,99   | 5,91   | 24       | 128    | 68,1   | 37,4   | -           |
| 09.11.2024 | 0,218     | 5,97   | 5,89   | 24       | 0      | 68     | 36,7   | -           |
| 10.11.2024 | 0,24      | 6,32   | 6,25   | 24       | 0      | 69,4   | 37,2   | -           |
| 11.11.2024 | 0,258     | 6,5    | 6,42   | 24       | 0      | 72,8   | 38,8   | -           |
| 12.11.2024 | 0,258     | 6,5    | 6,43   | 24       | 0      | 73     | 39     | -           |
| 13.11.2024 | 0,264     | 6,66   | 6,59   | 24       | 0      | 73,5   | 39,9   | -           |
| 14.11.2024 | 0,234     | 6,27   | 6,2    | 24       | 0      | 69,6   | 37,7   | -           |
| 15.11.2024 | 0,222     | 6,07   | 6      | 24       | 0      | 68,1   | 36,7   | -           |
| 16.11.2024 | 0,228     | 6,14   | 6,06   | 24       | 128    | 68     | 36,3   | -           |
| 17.11.2024 | 0,225     | 6,03   | 5,96   | 24       | 0      | 68,1   | 36,4   | -           |
| 18.11.2024 | 0,225     | 6,18   | 6,12   | 24       | 0      | 67,9   | 36,8   | -           |
| 19.11.2024 | 0,243     | 6,67   | 6,6    | 24       | 0      | 69,8   | 38,6   | -           |
| 20.11.2024 | 0,249     | 6,83   | 6,75   | 24       | 0      | 68,8   | 37,8   | -           |
| Итого:     | 6,388     | 175,36 | 173,2  | 696      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 5,494     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 22.10.2024 | 1094,931  | 47246,23 | 47041,61 | 144775,12 |
| 20.11.2024 | 1101,319  | 47421,59 | 47214,81 | 145471,12 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 21.11.2024 12:54:32       |