

#21774#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 20.12.2022

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2022	0,294	7,55	7,46	24	0	75,5	42,2	-
22.11.2022	0,312	8,08	7,98	24	0	75,5	42,7	-
23.11.2022	0,345	8,69	8,57	24	0	77,6	43,8	-
24.11.2022	0,328	8,32	8,22	24	0	77,6	43,7	-
25.11.2022	0,288	7,2	7,1	24	0	76	42	-
26.11.2022	0,246	6,12	6,04	24	0	73,7	39,3	-
27.11.2022	0,252	6,53	6,45	24	0	71,8	39	-
28.11.2022	0,269	6,91	6,83	24	0	72,1	39,1	-
29.11.2022	0,279	7,35	7,25	24	0	72,6	40,4	-
30.11.2022	0,279	7,14	7,04	24	0	73,1	39,9	-
01.12.2022	0,274	7	6,91	24	0	74,6	40,9	-
02.12.2022	0,344	8,83	8,71	24	0	77,2	43,9	-
03.12.2022	0,333	8,51	8,4	24	0	77,1	43,5	-
04.12.2022	0,301	7,43	7,33	24	0	75,1	40,9	-
05.12.2022	0,301	7,93	7,82	24	0	74,4	42	-
06.12.2022	0,262	6,9	6,81	24	0	72,9	40,3	-
07.12.2022	0,285	7,41	7,32	24	0	73,2	40,5	-
08.12.2022	0,302	7,91	7,8	24	0	75	42	-
09.12.2022	0,352	8,93	8,81	24	0	78,2	44,3	-
10.12.2022	0,369	9,31	9,19	24	0	78,6	44,4	-
11.12.2022	0,341	8,74	8,62	23,99	128	77,8	44,3	-
12.12.2022	0,318	8,02	7,91	24	0	75,6	41,9	-
13.12.2022	0,358	9,24	9,12	24	0	77,6	44,5	-
14.12.2022	0,455	11,85	11,67	24	0	82,8	49,9	-
15.12.2022	0,412	9,88	9,74	24	0	83,4	47,5	-
16.12.2022	0,411	9,81	9,68	24	0	82,7	47	-
17.12.2022	0,431	10,42	10,28	24	0	82,2	46,9	-
18.12.2022	0,435	10,84	10,69	24	0	82,3	47,8	-
19.12.2022	0,444	9,72	9,58	24	0	78,6	38,2	-
20.12.2022	0,262	6,92	6,83	24	0	71	38,9	-
Итого:	9,882	249,49	246,16	719,99	0	0	0	0
Гкал	8,498							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2022	1000,697	44314,55	44147,61	128379,35
20.12.2022	1010,579	44564,04	44393,77	129099,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 15:49:02