

#67927#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 2687
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.12.2023 | 0,277 | 8,08 | 7,99 | 24 | 0 | 68,4 | 39,2 | - |
| 22.12.2023 | 0,313 | 8,82 | 8,69 | 24 | 0 | 70,6 | 40,2 | - |
| 23.12.2023 | 0,438 | 13,65 | 13,46 | 24 | 0 | 75 | 47,4 | - |
| 24.12.2023 | 0,438 | 13,62 | 13,44 | 24 | 0 | 74,8 | 47,4 | - |
| 25.12.2023 | 0,357 | 11,69 | 11,53 | 24 | 0 | 70 | 43,9 | - |
| 26.12.2023 | 0,377 | 13,32 | 13,13 | 24 | 0 | 69,6 | 45,2 | - |
| 27.12.2023 | 0,393 | 14,05 | 13,85 | 24 | 0 | 70,5 | 46,5 | - |
| 28.12.2023 | 0,328 | 10,12 | 9,97 | 24 | 0 | 70,8 | 43,1 | - |
| 29.12.2023 | 0,258 | 7,82 | 7,7 | 24 | 0 | 67,5 | 39,1 | - |
| 30.12.2023 | 0,275 | 8,33 | 8,22 | 24 | 0 | 68 | 39,7 | - |
| 31.12.2023 | 0,287 | 8,65 | 8,53 | 24 | 0 | 69,5 | 41 | - |
| 01.01.2024 | 0,309 | 8,79 | 8,66 | 24 | 0 | 72,8 | 42,5 | - |
| 02.01.2024 | 0,346 | 8,89 | 8,76 | 24 | 0 | 77,5 | 44,1 | - |
| 03.01.2024 | 0,395 | 9,71 | 9,56 | 24 | 0 | 81,1 | 46,1 | - |
| 04.01.2024 | 0,436 | 10,64 | 10,47 | 24 | 0 | 83,2 | 48,1 | - |
| 05.01.2024 | 0,365 | 8,9 | 8,77 | 24 | 0 | 79,1 | 44 | - |
| 06.01.2024 | 0,359 | 8,76 | 8,63 | 24 | 0 | 79,2 | 43,9 | - |
| 07.01.2024 | 0,574 | 13,79 | 13,54 | 24 | 0 | 88,8 | 53,1 | - |
| 08.01.2024 | 0,593 | 14,14 | 13,89 | 24 | 0 | 90 | 53,7 | - |
| 09.01.2024 | 0,392 | 8,69 | 8,54 | 24 | 0 | 82,9 | 44,3 | - |
| 10.01.2024 | 0,304 | 7,02 | 6,91 | 24 | 0 | 76,2 | 39,3 | - |
| 11.01.2024 | 0,297 | 7,16 | 7,04 | 24 | 0 | 74,3 | 38,8 | - |
| 12.01.2024 | 0,337 | 8,4 | 8,27 | 24 | 0 | 75,1 | 40,6 | - |
| 13.01.2024 | 0,331 | 8,23 | 8,09 | 24 | 128 | 76,4 | 41,5 | - |
| 14.01.2024 | 0,31 | 7,41 | 7,3 | 24 | 0 | 75,1 | 40 | - |
| 15.01.2024 | 0,307 | 7,54 | 7,43 | 24 | 0 | 75,1 | 40,2 | - |
| 16.01.2024 | 0,396 | 9,62 | 9,46 | 24 | 0 | 79,4 | 44,1 | - |
| 17.01.2024 | 0,411 | 9,98 | 9,82 | 23,99 | 128 | 80,5 | 45,1 | - |
| 18.01.2024 | 0,348 | 8,37 | 8,23 | 24 | 0 | 76,8 | 41,3 | - |
| 19.01.2024 | 0,34 | 8,24 | 8,12 | 24 | 0 | 76,9 | 41,3 | - |
| 20.01.2024 | 0,308 | 7,43 | 7,31 | 24 | 0 | 76 | 40,4 | - |
| Итого: | 11,199 | 299,86 | 295,31 | 743,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,631 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 20.12.2023 | 1056,721 | 46021,2 | 45832,06 | 137407,41 |
| 20.01.2024 | 1067,92 | 46321,06 | 46127,37 | 138151,4 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 22.01.2024 8:44:26 |