

#70152#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: ООО Мастер

Адрес: Коммунистическая,41-47

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Заводской номер 00207019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x4A4B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.2024	48,45	39,99	8,46	215,49	213,14	216,14	214,5	-1,36	6	4	1,751	-0,031	24	0	
24.01.2024	48,82	40,05	8,77	214,41	212	214,93	213,28	-1,28	6	4	1,811	-0,025	24	0	
25.01.2024	50,09	40,88	9,21	214,57	212,04	214,8	213,12	-1,08	6	4	1,913	-0,023	24	0	
26.01.2024	52,14	42,18	9,96	214,28	211,55	214,05	212,22	-0,67	6	4	2,083	-0,009	24	0	
27.01.2024	50,27	40,89	9,38	212,37	209,82	212,66	210,97	-1,15	6	4	1,929	-0,023	24	0	
28.01.2024	53,26	42,81	10,45	212,67	209,86	212,18	210,33	-0,47	6	4	2,177	-0,005	24	0	
29.01.2024	50,74	41,24	9,5	212,59	210,01	212,71	210,98	-0,97	6	4	1,959	-0,018	24	0	
30.01.2024	48,33	40,15	8,18	227,92	225,41	228,72	226,98	-1,57	6	4	1,785	-0,04	24	0	
31.01.2024	48,93	40,55	8,38	228,33	225,76	228,91	227,1	-1,34	6	4	1,841	-0,029	24	0	
01.02.2024	53,45	43,32	10,13	223,76	220,79	223,01	221,01	-0,22	6	4	2,231	-0,001	24	0	
02.02.2024	51,13	41,91	9,22	222,6	219,89	222,39	220,55	-0,66	6	4	2,002	-0,011	24	0	
03.02.2024	44,92	37,74	7,18	219,99	217,92	221,44	219,94	-2,02	6	4	1,494	-0,052	24	0	
04.02.2024	49,46	40,42	9,04	219,81	217,29	220,04	218,35	-1,06	6	4	1,929	-0,022	24	0	
05.02.2024	52,91	42,84	10,07	219,23	216,36	218,57	216,66	-0,3	6	4	2,169	-0,001	24	0	
06.02.2024	54,9	44,3	10,6	219,4	216,31	218,1	216,06	0,25	6	4	2,308	0,013	24	0	
07.02.2024	52,07	42,13	9,94	218,02	215,24	217,38	215,52	-0,28	6	4	2,132	-0,002	24	0	
08.02.2024	58,11	46,22	11,89	219,91	216,5	217,8	215,59	0,91	6	4	2,619	0,043	24	0	
09.02.2024	61,14	48,14	13	219,72	215,94	218,68	216,29	-0,35	6	4	2,795	0,001	24	0	
10.02.2024	56,51	45,27	11,24	218,81	215,58	218,58	216,45	-0,87	6	4	2,387	-0,019	24	0	
11.02.2024	51,3	41,92	9,38	217,41	214,74	216,78	214,97	-0,23	6	4	2,011	-0,001	24	0	
12.02.2024	50,16	41,14	9,02	216,87	214,31	216,41	214,67	-0,36	6	4	1,923	0,001	24	0	
13.02.2024	53,65	43,22	10,43	217,42	214,51	216,11	214,17	0,34	6	4	2,256	0,016	24	0	
14.02.2024	49,84	41,06	8,78	216,06	213,55	215,76	214,01	-0,46	6	4	1,858	-0,007	24	0	
15.02.2024	45,58	38,22	7,36	214,9	212,78	215,69	214,16	-1,38	6	4	1,521	-0,031	24	0	
16.02.2024	45,45	38,13	7,32	214,73	212,64	215,61	214,12	-1,48	6	4	1,503	-0,037	24	0	
17.02.2024	46,51	38,63	7,88	214,9	212,7	215,56	214,03	-1,33	6	4	1,629	-0,031	24	0	
18.02.2024	54,71	44,13	10,58	217,03	213,99	215,52	213,51	0,48	6	4	2,289	0,025	24	0	
19.02.2024	54,28	43,82	10,46	216,94	213,95	215,45	213,5	0,45	6	4	2,264	0,02	24	0	
20.02.2024	53,29	43,19	10,1	216,59	213,71	215,32	213,41	0,3	6	4	2,175	0,015	24	0	
21.02.2024	49,81	40,92	8,89	215,47	212,95	215,11	213,42	-0,47	6	4	1,88	-0,005	24	0	
22.02.2024	46,06	38,52	7,54	214,05	211,91	214,77	213,24	-1,33	6	4	1,551	-0,032	24	0	
23.02.2024	41,58	35,37	6,21	211,18	209,47	213,04	211,81	-2,34	6	4	1,223	-0,061	24	0	
Итого:				6957,4	6872,62	6952,2	6894,92	-22,3			63,398	-0,382	768	0	
Средние:	50,87	41,54	9,32						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2424:00	110534,46	109216,35	112175,96	111260,24	-2043,89	876,228	-71,028	24131	72
23/02/2424:00	117491,89	116088,97	119128,18	118155,16	-2066,19	939,626	-71,41	24899	72
Итого:	6957,43	6872,62	6952,22	6894,92	-22,3	63,398	-0,382	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25033ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

