

#21751#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 22.04.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Коммунистическая 56А-Г, Калининград  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 5866  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00208171  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	2,624	-0,118	159,69	161,24	156,59	159,54	-2,95	24	0	1	65,4	47,7	17,64	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	2,619	-0,142	159,27	161,35	156,17	159,64	-3,47	24	0	1	65,5	47,7	17,81	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,572	-0,154	159,6	161,93	156,5	160,24	-3,74	24	0	1	65,2	47,7	17,58	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,514	-0,14	160,38	162,5	157,32	160,76	-3,44	24	0	0	64,8	47,8	17	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,368	-0,137	162,56	164,8	159,62	163,07	-3,45	24	0	1	63	47,1	15,84	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,293	-0,137	157,79	160	154,97	158,37	-3,4	23	0	1	62,4	46,6	15,82	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,415	-0,152	158,4	160,79	155,41	159,07	-3,66	24	0	1	64,2	47,6	16,65	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,336	-0,157	160,49	163,05	157,53	161,32	-3,79	24	0	1	63,4	47,4	15,95	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,306	-0,158	160,62	163,27	157,72	161,58	-3,86	24	0	1	63	47,2	15,77	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,299	-0,158	159,99	162,57	157,1	160,89	-3,79	24	0	1	62,7	46,9	15,77	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,356	-0,168	161,55	164,43	158,64	162,72	-4,08	24	0	1	62,9	46,9	16,05	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,34	-0,181	168,83	171,96	165,81	170,17	-4,36	24	0	1	62,4	47	15,34	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,415	-0,181	164,75	167,82	161,75	166,09	-4,34	24	0	0	63,3	47,1	16,19	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,315	-0,177	163,62	166,72	160,73	165,02	-4,29	24	0	1	62,6	47	15,63	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,305	-0,195	164,2	167,68	161,32	166	-4,68	24	0	1	61,8	46,2	15,6	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,47	-0,206	160,81	164,36	157,75	162,63	-4,88	24	0	1	64,5	47,4	17,11	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,441	-0,206	161,02	164,58	157,99	162,85	-4,86	24	0	1	64,4	47,4	16,9	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,352	-0,221	163,17	167,14	160,22	165,46	-5,24	24	0	1	63,1	46,9	16,2	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,429	-0,223	161,76	165,69	158,69	163,88	-5,19	24	0	1	64,7	47,8	16,85	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,345	-0,236	164,04	168,27	161,05	166,53	-5,48	24	0	1	63,5	47,4	16,16	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,239	-0,24	162,93	167,31	159,97	165,53	-5,56	24	0	1	63,2	47,6	15,62	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,206	-0,243	165,63	170,12	162,69	168,37	-5,68	24	0	1	62,1	47	15,19	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,284	-0,229	162,89	167,04	159,98	165,32	-5,34	24	0	1	62,8	46,9	15,84	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,284	-0,229	161,32	165,48	158,39	163,78	-5,39	24	0	1	63,1	47,1	16	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,231	-0,207	151,66	155,4	148,9	153,84	-4,94	24	0	1	62,9	46,4	16,51	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,244	-0,162	142,11	144,95	139,48	143,51	-4,03	24	0	1	63,4	46	17,4	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,129	-0,193	146,39	150,04	143,79	148,55	-4,76	24	0	1	62,2	45,9	16,32	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,055	-0,197	142,47	146,14	139,89	144,69	-4,8	24	0	1	62,7	46,4	16,29	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,069	-0,205	142,47	146,31	139,93	144,85	-4,92	24	0	1	62,8	46,4	16,4	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2	-0,179	138,97	142,32	136,53	140,9	-4,37	23	1	1	62,1	46	16,11	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,08	-0,213	143,54	147,73	141,05	146,28	-5,23	24	0	1	61,9	45,5	16,42	0,6	0,4	-
Итого:	71,935	0	4892,92	4992,99	4803,48	4941,45	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,935															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	136,134	8016,76	8101,99	7853,29	8010,37
22.04.2021	208,069	12909,68	13094,98	12656,77	12951,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2021 20:49:21