

#132858#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/25г.-19/06/25г.

Абонент: Коммунистическая 56 а-7

Договор N: 0000000000

Адрес: УК Мастер

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20132646, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА591

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.25 23	72.84	67.92	4.91	0.43	0.29	162.010	158.171	3.276	24	0	
24.05.25 23	72.71	67.55	5.16	0.43	0.29	161.280	157.474	3.425	24	0	
25.05.25 23	72.73	67.82	4.91	0.42	0.29	160.296	156.515	3.236	24	0	
26.05.25 23	72.64	67.93	4.72	0.42	0.29	160.526	156.741	3.115	24	0	
27.05.25 23	72.82	67.83	4.99	0.43	0.29	163.503	159.631	3.357	24	0	
28.05.25 23	73.24	68.20	5.04	0.43	0.29	158.470	154.684	3.283	24	0	
29.05.25 23	72.65	67.26	5.39	0.43	0.29	150.701	147.151	3.340	24	0	
30.05.25 23	72.76	67.58	5.18	0.43	0.29	151.526	147.945	3.229	24	0	
31.05.25 23	72.73	67.67	5.05	0.43	0.29	150.000	146.457	3.120	24	0	
01.06.25 23	72.80	67.26	5.54	0.43	0.29	149.025	145.503	3.398	24	0	
02.06.25 23	73.19	68.18	5.01	0.43	0.29	151.990	148.360	3.135	24	0	
03.06.25 23	72.78	68.00	4.78	0.41 <	0.28 <	88.044 !	85.964 !	1.732	14	10	*
04.06.25 23	46.33	47.96	-1.63 <	0.15 <	0.12 <	0.000 !	0.000 !	0.000	13	11	*
05.06.25 23	22.31	23.31	-1.00	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.06.25 23	20.62	20.58	0.04	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.06.25 23	19.91	19.68	0.23	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.06.25 23	19.51	19.24	0.27	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.06.25 23	18.90	18.65	0.25	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.25 23	18.16	17.89	0.28 <	0.00	0.00	0.000 !	0.000 !	0.000	22	2	*
11.06.25 23	17.99	17.69	0.30	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.06.25 23	17.86	17.58	0.28	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.25 23	17.72	17.44	0.27	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.25 23	17.61	17.32	0.28	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.25 23	17.49	17.20	0.29	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.06.25 23	18.21	17.35	0.86 <	0.11 <	0.09 <	0.000 !	0.000 !	0.000	16	8	*

17.06.25 23	65.19	60.21	4.98 <	0.37 <	0.29 <	37.513 !	36.772 !	0.770	11	13	*
18.06.25 23	71.86	66.92	4.94 <	0.40	0.28	79.136	77.302	1.608	24	0	*
Итого/Средн	72.64	67.58	5.06	0.23	0.16	1924.020	1878.668	40.022	604	44	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Q _{тв} ГДж	Q _г ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.25 23	1279.804	0.000	0.000	1249.419	0.000	0.000	1249.419	24.827	0.000	180	358
18.06.25 23	3203.824	0.000	0.000	3128.087	0.000	0.000	3128.087	64.849	0.000	784	402
Итого	1924.020	0.000	0.000	1878.668	0.000	0.000	1878.668	40.022	0.000	604	44

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 19/06/25г.-23/06/25г.

Абонент: Коммунистическая 56 а-7

Договор N: 0000000000

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20132646, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 KCH=0xFE6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Q _{тв} ГДж	Q _г ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.25 23	71.84	60.13	11.71	0.41	0.28	0.60	52.775 !	0.000	0.004	51.556 !	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.689	0.000	23	1	*
20.06.25 23	71.75	60.39	11.36	0.41	0.28	0.60	48.045	0.000	0.000	46.935	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.240	0.000	24	0	
21.06.25 23	71.54	60.52	11.02	0.41	0.28	0.60	47.996	0.000	0.000	46.894	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.171	0.000	24	0	
22.06.25 23	71.75	60.15	11.60	0.41	0.28	0.60	50.501	0.000	0.000	49.337	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.404	0.000	24	0	
23.06.25 23	71.66	60.77	10.89	0.41	0.28	0.60	49.088	0.000	0.000	47.958	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.194	0.000	24	0	
Итого/Средн	71.71	60.38	11.33	0.41	0.28	0.60	248.405	0.000	0.004	242.680	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	10.697	0.000	119	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Q _{тв} ГДж	Q _г ГДж	ВНР ч	ВОС ч
18.06.25 23	3203.824	0.000	0.000	3128.087	0.000	0.000	0.000	64.849	0.000	784	402
23.06.25 23	3452.229	0.000	0.004	3370.767	0.000	0.000	0.000	75.546	0.000	903	403

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

Итого	248.405	0.000	0.004	242.680	0.000	0.000	0.000	10.697	0.000	119	1	(#) дисбаланс масс (X) аппар.неиспр.
-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	---	---

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

