

Отчет

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: Коммунистическая 56 а-Г

Договор N: 000000000

Адрес: 000 Мастер

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txv: не исп.

Серийный номер 20132646, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xA591

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.23 23	63.51	53.76	9.76	0.42	0.30	52.380	51.415	2.106	24	0	
24.07.23 23	63.54	53.75	9.79	0.42	0.30	48.500	47.604	1.957	24	0	
25.07.23 23	63.58	53.68	9.90	0.41	0.29	50.380	49.450	2.055	24	0	
26.07.23 23	49.35	47.58	1.77 <	0.28	0.26	62.132 <	61.428 <	0.458	24	0	*
27.07.23 23	21.52	23.37	-1.85	0.21	0.21	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.07.23 23	20.39	20.59	-0.20	0.19	0.19	0.001 <	0.001 <	0.000 <	24	0	*
29.07.23 23	19.97	19.96	0.01	0.18	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.07.23 23	19.89	19.79	0.10	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
31.07.23 23	20.37	19.66	0.71	0.12	0.13	0.145 <	0.145 <	0.000	24	0	*
01.08.23 23	19.47	19.34	0.13	0.08	0.08	0.013 <	0.012 <	0.000	24	0	*
02.08.23 23	21.00	22.55	-1.55 <	0.07	0.07	1.039	1.037	0.001 <	24	0	*
03.08.23 23	19.52	19.36	0.16	0.06	0.07	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.08.23 23	19.28	19.14	0.14	0.06	0.06	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.08.23 23	20.78	21.77	-0.98 <	0.06	0.06	1.096	1.095	0.001 <	24	0	*
06.08.23 23	19.48	19.50	-0.02	0.06	0.07	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.08.23 23	21.16	21.37	-0.21 <	0.18	0.18	5.659	5.651	0.001 <	24	0	*
08.08.23 23	43.82	41.12	2.70 <	0.34	0.30	113.560	112.508	1.278	24	0	*
09.08.23 23	59.01	54.06	4.95	0.41	0.31	122.091	120.124	2.500	24	0	
10.08.23 23	62.79	53.98	8.81	0.43	0.32	59.916	58.832	2.177	24	0	
11.08.23 23	62.35	54.85	7.50	0.43	0.31	72.496	71.206	2.244	24	0	
12.08.23 23	61.58	56.17	5.41	0.42	0.32	107.074	105.213	2.390	24	0	
13.08.23 23	61.45	56.31	5.14	0.41	0.31	116.816	114.790	2.480	24	0	
14.08.23 23	61.94	55.11	6.82	0.39	0.27	78.684	77.298	2.215	24	0	
15.08.23 23	61.94	54.90	7.04	0.41	0.27	73.948	72.646	2.149	24	0	
16.08.23 23	63.70	53.41	10.28	0.40	0.26	44.984	44.149	1.906	24	0	
17.08.23 23	63.48	53.60	9.88	0.38	0.27	47.251	46.378	1.924	24	0	
18.08.23 23	63.34	53.85	9.49	0.39	0.26	49.430	48.521	1.933	24	0	
19.08.23 23	63.46	53.73	9.73	0.39	0.26	49.821	48.902	1.997	24	0	
20.08.23 23	63.34	53.91	9.43	0.40	0.27	47.646	46.772	1.852	24	0	
21.08.23 23	63.54	53.69	9.86	0.38	0.26	47.379	46.505	1.924	24	0	
22.08.23 23	63.55	53.58	9.97	0.38	0.26	43.731	42.923	1.797	24	0	
23.08.23 23	63.47	53.58	9.89	0.39	0.26	46.646	45.790	1.902	24	0	
Итого/Средн	59.90	52.83	7.07	0.29	0.22	1342.819	1320.398	39.250	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.23 23	90746.331	89013.695	5823.277	17827	37
23.08.23 23	92089.150	90334.093	5862.527	18595	37
Итого	1342.819	1320.398	39.250	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

