#4487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Коммунистическая 56А-Г, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	9287
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	20132646
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,32	0	67,838	0	0	66,618	0	0	24	0	62,6	54,3	0,32	0,28	-
25.09.2022	2,613	0	117,011	0	0	115,043	0	0	24	0	60,3	54,9	0,28	0,25	-
26.09.2022	2,391	0	88,18	0	0	86,659	0	0	24	0	61,1	54,5	0,28	0,24	-
27.09.2022	2,407	0	91,871	0	0	90,301	0	0	24	0	60,9	54,5	0,28	0,25	-
28.09.2022	2,385	0	96,696	0	0	95,147	0	0	24	0	58,7	52,7	0,3	0,27	-
29.09.2022	2,343	0	91,685	0	0	90,231	0	0	24	0	58,5	52,3	0,29	0,28	-
30.09.2022	2,442	0	98,536	0	0	96,886	0	0	24	0	60,2	54,2	0,3	0,28	-
01.10.2022	2,564	0	75,802	0	0	74,44	0	0	24	0	62,6	54,3	0,3	0,28	-
02.10.2022	2,567	0	73,545	0	0	72,224	0	0	24	0	62,6	54,1	0,29	0,27	-
03.10.2022	2,478	0	72,914	0	0	71,603	0	0	24	0	62,5	54,2	0,26	0,24	-
04.10.2022	2,352	0	85,637	0	0	84,214	0	0	24	0	60	53,3	0,27	0,25	-
Итого:	26,862	0	959,715	0	0	943,366	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,416														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2999,844	45451,671	0	0	44599,365	0	0	10615	1
04.10.2022	3026,704	46411,388	0	0	45542,73	0	0	10879	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:02:23