

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: Коммунистическая 56 а-7
Адрес: 000 Мастер
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Договор N: 000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 20132646, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xA591

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.23 23	63.65	53.25	10.40	0.41	0.27	48.949	48.045	2.098	24	0	
24.09.23 23	63.76	53.22	10.54	0.41	0.27	52.036	51.070	2.260	24	0	
25.09.23 23	63.61	53.31	10.30	0.40	0.27	48.050	47.160	2.040	24	0	
26.09.23 23	63.62	53.41	10.21	0.40	0.27	51.969	51.007	2.186	24	0	
27.09.23 23	63.61	53.51	10.10	0.40	0.27	49.515	48.598	2.062	24	0	
28.09.23 23	63.59	53.46	10.13	0.39	0.25	46.454	45.593	1.939	24	0	
29.09.23 23	63.61	53.58	10.03	0.41	0.27	48.638	47.735	2.010	24	0	
30.09.23 23	63.61	53.55	10.06	0.41	0.27	48.915	48.011	2.028	24	0	
01.10.23 23	63.71	53.30	10.41	0.40	0.26	50.776	49.833	2.178	24	0	
02.10.23 23	63.70	53.25	10.45	0.41	0.27	47.769	46.882	2.056	24	0	
03.10.23 23	63.67	53.36	10.31	0.41	0.27	49.809	48.883	2.116	24	0	
04.10.23 23	63.82	53.31	10.51	0.40	0.27	50.246	49.312	2.176	24	0	
05.10.23 23	63.30	53.80	9.50	0.40 <	0.27 <	46.774 !	45.915 !	1.832	20	4 *	
06.10.23 23	63.04	54.12	8.92	0.40	0.28	60.291	59.194	2.217	24	0	
07.10.23 23	63.81	53.26	10.55	0.39	0.27	52.650	51.670	2.287	24	0	
08.10.23 23	63.89	53.19	10.70	0.38	0.26	56.978	55.916	2.512	24	0	
09.10.23 23	63.72	53.24	10.48	0.39	0.27	51.412	50.458	2.220	24	0	
10.10.23 23	63.75	53.34	10.41	0.40	0.28	58.791	57.699	2.521	24	0	
11.10.23 23	62.50	54.29	8.21	0.36	0.27	70.198	68.939	2.374	24	0	
12.10.23 23	61.52	51.04	10.48	0.34	0.28	191.660	188.326	8.277	24	0	
13.10.23 23	61.87	51.39	10.47	0.36	0.29	292.353	287.220	12.614	24	0	
14.10.23 23	62.19	51.29	10.89	0.36	0.30	269.591	264.810	12.093	24	0	
15.10.23 23	62.44	51.23	11.21	0.35	0.28	267.306	262.517	12.334	24	0	
16.10.23 23	60.04	50.83	9.22	0.33	0.27	302.796	297.754	11.503	24	0	
17.10.23 23	57.52	47.31	10.21	0.31	0.28	246.958	243.140	10.401	24	0	
18.10.23 23	63.10	47.45	15.64	0.31	0.28	169.814	166.725	10.924	24	0	
19.10.23 23	63.25	48.58	14.66	0.32	0.28	195.181	191.595	11.768	24	0	
20.10.23 23	63.51	49.03	14.48	0.32	0.28	205.621	201.816	12.247	24	0	
21.10.23 23	64.42	47.63	16.79	0.30	0.27	172.435	169.156	11.899	24	0	
22.10.23 23	64.14	48.15	15.99	0.31	0.27	180.902	177.494	11.887	24	0	
23.10.23 23	64.89	48.73	16.16	0.33	0.29	182.848	179.331	12.141	24	0	
Итого/Средн	62.53	50.66	11.87	0.37	0.27	3667.684	3601.803	179.198	740	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.09.23 23	93544.677	91762.766	5922.539	19315	37
23.10.23 23	97212.361	95364.569	6101.737	20055	41
Итого	3667.684	3601.803	179.198	740	4

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

