

#121602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Коммунистическая 46А-Г, Калининград  
4342  
7105  
ВКТ-7  
00262807  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,136	0,064	182,11	178,66	177,39	176,24	1,15	24	0	0	76,6	53,7	22,92	0,6	0,4	-
25.02.2025	4,436	0,089	188,54	184,35	183,36	181,7	1,66	24	0	0	79,2	55,6	23,64	0,6	0,4	-
26.02.2025	4,395	0,097	190,09	185,8	184,86	183,12	1,74	24	0	0	79,2	56	23,22	0,6	0,4	-
27.02.2025	4,327	0,098	192,83	188,61	187,6	185,87	1,73	24	0	0	78,5	56	22,51	0,6	0,4	-
28.02.2025	4,079	0,071	185,75	182,19	180,98	179,7	1,28	24	0	0	76,2	54,1	22,13	0,6	0,4	-
01.03.2025	4,074	0,063	180,85	177,45	176,23	175,08	1,15	24	0	0	76,1	53,3	22,74	0,6	0,4	-
02.03.2025	4,118	0,066	183,23	179,77	178,54	177,34	1,2	24	0	0	76,2	53,6	22,66	0,6	0,4	-
03.03.2025	4,12	0,077	185,81	182,18	181,07	179,7	1,37	24	0	0	76,2	53,9	22,32	0,6	0,4	-
04.03.2025	4,086	0,076	185,45	181,81	180,72	179,33	1,39	24	0	0	76,1	54	22,16	0,6	0,4	-
05.03.2025	4,099	0,086	190,2	186,35	185,33	183,73	1,6	24	0	0	76,3	54,6	21,63	0,6	0,4	-
06.03.2025	4,039	0,087	190,45	186,62	185,58	184,01	1,57	24	0	0	76,1	54,9	21,27	0,6	0,4	-
07.03.2025	4,034	0,08	187,78	184,1	182,98	181,55	1,43	24	0	0	76,1	54,5	21,59	0,6	0,4	-
08.03.2025	4,044	0,073	188,26	184,68	183,44	182,11	1,33	24	0	0	76,2	54,6	21,6	0,6	0,4	-
09.03.2025	4,024	0,063	188,99	185,54	184,13	182,97	1,16	24	0	0	76,2	54,7	21,48	0,6	0,4	-
10.03.2025	4,013	0,08	192,54	188,85	187,6	186,14	1,46	24	0	0	76,2	55,3	20,94	0,6	0,4	-
11.03.2025	4,024	0,073	186,53	182,98	181,76	180,45	1,31	24	0	0	76,2	54,4	21,71	0,6	0,4	-
12.03.2025	4,052	0,064	189,19	185,72	184,34	183,14	1,2	24	0	0	76,2	54,6	21,6	0,6	0,4	-
13.03.2025	4,026	0,057	184,78	181,51	180,03	179,02	1,01	24	0	0	76,2	54,2	22,03	0,6	0,4	-
14.03.2025	4,046	0,047	181,99	178,92	177,34	176,48	0,86	24	0	0	76,3	53,8	22,52	0,6	0,4	-
15.03.2025	4,063	0,043	180,3	177,3	175,69	174,94	0,75	24	0	0	76,1	53,3	22,85	0,6	0,4	-
16.03.2025	4,053	0,041	179,29	176,3	174,7	173,95	0,75	24	0	0	76,2	53,2	22,94	0,6	0,4	-
17.03.2025	4,129	0,063	184,15	180,71	179,42	178,28	1,14	24	0	0	76,3	53,7	22,64	0,6	0,4	-
18.03.2025	4,215	0,086	192,66	188,71	187,72	186,11	1,61	24	0	0	76,2	54,3	21,96	0,6	0,4	-
19.03.2025	4,215	0,096	194,75	190,65	189,74	187,98	1,76	24	0	0	76,2	54,6	21,67	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,341	0,013	149,52	147,88	145,7	145,88	-0,18	24	0	1	76,4	53,4	22,95	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,746	-0,111	87,49	89,13	85,23	88,41	-3,18	24	0	1	76	42,2	33,8	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,76	-0,113	86,04	87,86	83,85	87,14	-3,29	24	0	1	76,2	41,6	34,56	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,621	-0,112	84,37	86,35	82,31	85,63	-3,32	24	0	1	74,4	40,9	33,51	0,6	0,4	-
Итого:	110,315	0	4893,94	4810,98	4767,64	4746	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,315															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	523,963	38640,05	39239,4	37985,26	38853
23.03.2025	634,278	43533,99	44050,38	42752,9	43599

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:27:56