

#121601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 46А-Г, Калининград

4342

7106

ВКТ-7

00262807

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,611	0,313	24,22	17,03	23,82	16,82	7	24	0	0	58,3	46,2	12,06	0,42	0,38	-
25.02.2025	0,553	0,299	24,13	17,06	23,8	16,86	6,94	24	0	0	53,9	43,4	10,55	0,42	0,38	-
26.02.2025	0,526	0,299	24,02	17	23,78	16,79	6,99	24	0	0	52	42,5	9,53	0,42	0,38	-
27.02.2025	0,592	0,302	23,83	17,16	23,45	16,94	6,51	24	0	0	58,7	46,3	12,4	0,42	0,38	-
28.02.2025	0,555	0,274	23,53	17,4	23,16	17,17	5,99	24	0	0	58,1	46	12,06	0,42	0,38	-
01.03.2025	0,608	0,344	24,24	16,24	23,93	16,03	7,9	24	0	0	54	42,9	11,08	0,42	0,38	-
02.03.2025	0,635	0,359	24,42	15,89	24,11	15,72	8,39	24	0	0	54,3	42,9	11,45	0,42	0,38	-
03.03.2025	0,6	0,326	24,1	16,44	23,76	16,25	7,51	24	0	0	55,1	43,4	11,63	0,42	0,38	-
04.03.2025	0,608	0,319	24,05	16,49	23,71	16,28	7,43	24	0	0	55,9	44,1	11,8	0,42	0,38	-
05.03.2025	0,559	0,303	23,91	16,73	23,62	16,52	7,1	24	0	0	53,2	42,4	10,83	0,42	0,38	-
06.03.2025	0,562	0,303	23,25	16,12	22,94	15,95	6,99	24	0	0	55,1	44	11,16	0,42	0,38	-
07.03.2025	0,568	0,309	23,42	16,2	23,1	15,99	7,11	24	0	0	54,8	43,6	11,21	0,42	0,38	-
08.03.2025	0,581	0,317	23,39	16,07	23,08	15,86	7,22	24	0	0	55,7	44,5	11,12	0,42	0,38	-
09.03.2025	0,585	0,341	23,67	15,62	23,38	15,44	7,94	24	0	0	53,2	42,5	10,69	0,42	0,38	-
10.03.2025	0,583	0,338	23,6	15,66	23,29	15,46	7,83	24	0	0	54,2	43,8	10,46	0,42	0,38	-
11.03.2025	0,556	0,287	22,99	16,41	22,64	16,2	6,44	24	0	0	56,5	44,8	11,79	0,42	0,38	-
12.03.2025	0,577	0,31	23,27	16,07	23	15,87	7,13	24	0	0	55,9	44,8	11,12	0,42	0,38	-
13.03.2025	0,501	0,258	22,7	16,82	22,43	16,6	5,83	24	0	0	54,7	43,6	11,07	0,42	0,38	-
14.03.2025	0,586	0,32	23,33	15,86	23,03	15,66	7,37	24	0	0	55,4	44	11,3	0,42	0,38	-
15.03.2025	0,547	0,293	22,99	16,09	22,69	15,9	6,79	24	0	0	54	42,7	11,33	0,42	0,38	-
16.03.2025	0,648	0,349	23,4	15,27	23,06	15,1	7,96	24	0	0	57	44,2	12,75	0,42	0,38	-
17.03.2025	0,545	0,279	22,8	16,32	22,51	16,1	6,41	24	0	0	55,8	44	11,73	0,42	0,38	-
18.03.2025	0,515	0,264	22,36	16,07	22,11	15,87	6,24	24	0	0	53,9	42,8	11,16	0,42	0,38	-
19.03.2025	0,602	0,311	22,87	15,66	22,51	15,46	7,05	24	0	0	57,4	44,6	12,75	0,42	0,38	-
20.03.2025	0,613	0,325	23,1	15,57	22,74	15,37	7,37	24	0	0	57,3	44,9	12,36	0,42	0,38	-
21.03.2025	0,565	0,309	23,07	15,7	22,78	15,51	7,27	24	0	0	53,5	42,3	11,27	0,42	0,38	-
22.03.2025	0,611	0,311	22,75	15,46	22,4	15,29	7,11	24	0	0	57,6	44,5	13,06	0,42	0,38	-
23.03.2025	0,613	0,307	22,68	15,53	22,35	15,36	6,99	24	0	0	58	44,4	13,57	0,42	0,38	-
Итого:	16,205	0	656,09	453,94	647,18	448,37	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,205															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	226,888	20185,75	17854,59	17971,94	15974,83
23.03.2025	243,093	20841,84	18308,53	18619,12	16423,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:52:49