

#21732#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Коммунистическая 46А-Г, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7106
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262807
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	0,738	0,435	48,22	38,71	47,56	38,29	9,27	24	0	0	53,7	47,5	6,24	0,42	0,38	2,6
23.03.2021	0,658	0,348	44,34	36,88	43,68	36,45	7,23	24	0	1	55,7	48,7	6,96	0,42	0,38	3,9
24.03.2021	0,776	0,445	48,28	39,07	47,55	38,59	8,96	24	0	0	56,6	49,7	6,94	0,42	0,38	4,8
25.03.2021	0,75	0,403	47,48	39,21	46,74	38,72	8,02	24	0	0	58,2	50,9	7,31	0,42	0,38	6,9
26.03.2021	0,691	0,405	47,73	38,95	47,11	38,56	8,55	24	0	0	52,6	46,4	6,26	0,42	0,38	5,1
27.03.2021	0,826	0,453	48,02	38,91	47,27	38,41	8,86	24	0	0	58,6	50,6	7,98	0,42	0,38	8,7
28.03.2021	0,824	0,44	47,63	39,05	46,79	38,55	8,24	24	0	0	61,1	52,8	8,31	0,42	0,38	5,8
29.03.2021	0,761	0,401	46,97	39,03	46,18	38,52	7,66	24	0	0	60,1	52,3	7,8	0,42	0,38	7,8
30.03.2021	0,685	0,416	48,13	38,53	47,56	38,17	9,39	24	0	0	50,4	44,8	5,59	0,42	0,38	9,8
31.03.2021	0,762	0,4	46,92	38,84	46,18	38,36	7,82	24	0	0	59,1	51,3	7,82	0,42	0,38	8,7
01.04.2021	0,768	0,411	46,99	38,84	46,22	38,38	7,84	24	0	0	58,9	50,9	7,98	0,42	0,38	4,7
02.04.2021	0,78	0,397	46,73	38,85	45,93	38,33	7,6	24	0	0	61,3	53,1	8,22	0,42	0,38	3,8
03.04.2021	0,722	0,426	47,67	38,38	47	37,95	9,05	24	0	0	53,5	47,2	6,32	0,42	0,38	3,8
04.04.2021	0,823	0,431	47	38,59	46,2	38,08	8,12	24	0	0	61	52,4	8,6	0,42	0,38	4,2
05.04.2021	0,756	0,396	46,74	38,74	45,99	38,25	7,74	24	0	0	58,7	50,9	7,85	0,42	0,38	2,7
06.04.2021	0,756	0,417	47,06	38,49	46,35	38	8,35	24	0	0	57,3	50	7,31	0,42	0,38	2,6
07.04.2021	0,7	0,38	46,38	38,36	45,72	37,92	7,8	24	0	0	55,5	48,5	7,01	0,42	0,38	2,8
08.04.2021	0,772	0,368	45,85	38,71	45	38,22	6,78	24	0	0	63	54	9,06	0,42	0,38	4,3
09.04.2021	0,767	0,399	46,46	38,55	45,71	38,07	7,64	24	0	0	60,1	52	8,03	0,42	0,38	7,2
10.04.2021	0,782	0,429	47,2	38,35	46,47	37,86	8,61	24	0	0	58,1	50,7	7,43	0,42	0,38	4,9
11.04.2021	0,745	0,448	47,88	37,92	47,24	37,5	9,74	24	0	0	52,9	46,7	6,18	0,42	0,38	10,3
12.04.2021	0,802	0,416	48,58	40,47	47,7	39,94	7,76	24	0	0	61,7	53,6	8,05	0,42	0,38	7,7
13.04.2021	0,652	0,336	45,56	38,65	44,88	38,22	6,66	24	0	0	55,7	48,4	7,38	0,42	0,38	4,7
14.04.2021	0,678	0,364	46,19	38,52	45,51	38,05	7,46	24	0	0	55,8	48,9	6,93	0,42	0,38	4,1
15.04.2021	0,613	0,344	46,25	38,27	45,68	37,91	7,77	24	0	0	51,4	45,7	5,66	0,42	0,38	5,8
16.04.2021	0,642	0,349	40,84	33,73	40,21	33,35	6,86	24	0	0	56	48,3	7,73	0,42	0,38	5,6
17.04.2021	0,748	0,424	46,05	37,22	45,37	36,76	8,61	24	0	0	56,1	49	7,17	0,42	0,38	8,3
18.04.2021	0,811	0,461	46,5	37,19	45,8	36,72	9,08	24	0	0	58,2	50,6	7,66	0,42	0,38	10,4
19.04.2021	0,666	0,381	45,57	37,16	44,96	36,76	8,2	24	0	0	53,3	47,1	6,21	0,42	0,38	11
20.04.2021	0,728	0,396	45,97	38	45,25	37,53	7,72	24	0	0	57,8	50,3	7,46	0,42	0,38	9,9
21.04.2021	0,591	0,352	43,43	35,39	42,92	35,08	7,84	23	1	1	49,4	43,6	5,83	0,42	0,38	8,6
22.04.2021	0,724	0,402	45,39	37,04	44,71	36,61	8,1	24	0	0	56,2	48,9	7,35	0,42	0,38	4,6
23.04.2021	0,701	0,418	46,08	36,8	45,51	36,44	9,07	24	0	0	52	45,7	6,24	0,42	0,38	-
Итого:	24,198	0	1536,09	1259,4	1512,95	1244,55	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,198															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 791

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	210,404	12785,55	10350,52	12597,53	10233,44
23.04.2021	234,602	14321,64	11609,92	14110,48	11477,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:36:47