

#21733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Коммунистическая 46А-Г, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7105
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262807
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	1,735	-0,229	230,31	235,73	227,68	233,88	-6,2	24	0	0	49,4	40,6	8,71	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	1,423	-0,198	227,53	232,65	225,24	231	-5,76	24	0	1	45,4	38,1	7,28	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	1,59	-0,241	258,49	264,44	255,78	262,42	-6,64	24	0	0	47,1	39,9	7,23	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,152	-0,222	246,74	252,99	244,67	251,4	-6,73	24	0	0	42	36,4	5,68	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,159	-0,212	240,76	247,04	238,84	245,56	-6,72	24	0	0	40,9	35,1	5,82	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,082	-0,22	243,63	249,98	241,66	248,47	-6,81	24	0	0	41	35,6	5,46	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	1,16	-0,216	242,68	248,87	240,71	247,3	-6,59	24	0	0	41,9	36,1	5,79	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,058	-0,215	240,73	247,07	238,86	245,62	-6,76	24	0	0	40,4	35	5,4	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	0,848	-0,198	239,23	245,69	237,69	244,45	-6,76	24	0	0	37,2	32,7	4,48	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	0,923	-0,204	239,22	245,52	237,49	244,2	-6,71	24	0	0	38,6	33,8	4,82	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	1,25	-0,206	239,63	245,49	237,61	243,98	-6,37	24	0	0	42,3	36,1	6,22	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	1,545	-0,199	239,93	245,08	237,53	243,33	-5,8	24	0	0	46	38,6	7,43	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	1,341	-0,193	239,28	244,64	237,16	243,06	-5,9	24	0	0	43,2	36,7	6,54	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	1,443	-0,193	239,45	244,55	237,2	242,9	-5,7	24	0	0	44,6	37,6	6,97	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	1,576	-0,192	238,81	243,77	236,46	242,09	-5,63	24	0	0	45,6	38	7,57	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	1,762	-0,198	239,19	243,91	236,5	242,05	-5,55	24	0	0	48,5	40,1	8,38	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	1,679	-0,188	238,35	243,03	235,81	241,21	-5,4	24	0	0	47,4	39,4	8,01	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	1,649	-0,172	238,3	242,65	235,82	240,89	-5,07	24	0	0	46,6	38,8	7,81	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	1,595	-0,17	237,65	242,01	235,2	240,21	-5,01	24	0	0	46,8	39,2	7,59	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	1,35	-0,161	237,66	242,11	235,53	240,52	-4,99	24	0	0	43,4	37	6,48	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	0,913	-0,142	235,85	240,49	234,24	239,22	-4,98	24	0	0	38	33,4	4,58	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,17	-0,154	235,89	240,55	234,03	239,13	-5,1	24	0	0	40,7	35	5,74	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	1,462	-0,158	236,49	240,72	234,26	239,07	-4,81	24	0	0	44,9	37,9	7	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,451	-0,137	233,75	237,39	231,55	235,78	-4,23	24	0	0	44,6	37,6	6,93	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	1,284	-0,162	235,04	239,6	232,97	238,03	-5,06	24	0	0	43,2	36,9	6,29	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	1,291	-0,164	235,13	239,75	233,11	238,25	-5,14	24	0	0	42,6	36,3	6,32	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,092	-0,154	236,01	240,71	234,21	239,32	-5,11	24	0	0	40,2	34,8	5,39	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	0,961	-0,138	229,42	233,8	227,79	232,55	-4,76	24	0	0	38,8	33,9	4,91	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	0,657	-0,127	233,94	238,53	232,63	237,44	-4,81	24	0	0	34,6	31,2	3,43	0,6	0,4	11
20.04.2021	0,913	-0,13	235,17	239,35	233,52	238,03	-4,51	24	0	0	38,5	34	4,55	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	0,974	-0,128	227,58	231,54	225,9	230,24	-4,34	23	1	1	39,4	34,5	4,94	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,463	-0,147	237,58	241,39	235,28	239,72	-4,44	24	0	0	45,2	38,3	6,93	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,209	-0,137	236,16	240,2	234,26	238,75	-4,49	24	0	0	41,3	35,5	5,82	0,6	0,4	-
Итого:	42,16	0	7845,58	8011,24	7777,19	7960,07	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,16															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 791

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	299,254	36882,76	37054,71	36446,88	36752,4
23.04.2021	341,414	44728,34	45065,95	44224,07	44712,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 21:05:19