

#21723#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 46А-Г, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 7105
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00262807
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,245	0,071	165,02	162,54	163,72	161,6	2,12	24	0	0	41	33,9	7,15	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	1,259	0,067	164,72	162,33	163,39	161,43	1,96	24	0	0	40,9	33,7	7,28	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	1,56	0,077	165,15	162,4	163,6	161,44	2,16	24	0	0	44,8	35,8	9,04	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,219	0,093	166,67	163,43	164,5	162,18	2,32	24	0	0	52,9	40	12,91	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,382	0,105	167,15	163,56	164,78	162,26	2,52	24	0	0	55,2	41,4	13,8	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,056	0,097	166,54	163,2	164,51	162,03	2,48	24	0	0	51	39,2	11,89	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	1,483	0,086	166,43	163,51	164,93	162,53	2,4	24	0	0	44	35,5	8,47	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,313	0,07	166,36	163,86	165,02	162,95	2,07	24	0	0	41,4	33,9	7,51	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	1,54	0,06	165,48	163,25	163,93	162,26	1,67	24	0	0	44,4	35,4	9,01	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	1,918	0,064	165,47	163,02	163,56	161,9	1,66	24	0	0	49,2	37,9	11,33	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,177	0,072	166,06	163,27	163,91	162,06	1,85	24	0	0	52,5	39,7	12,81	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,255	0,073	166,26	163,43	164,01	162,14	1,87	24	0	0	53,7	40,4	13,29	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	1,923	0,048	152,83	150,78	150,89	149,66	1,23	22	2	1	52	39,6	12,4	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,091	0,045	170,95	168,99	168,76	167,7	1,06	24	0	0	52,3	40,2	12,12	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,373	0,031	170,01	168,66	168,48	167,64	0,84	24	0	0	43,3	35,4	7,96	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,227	0,019	168,69	167,8	167,38	166,84	0,54	24	0	0	41,1	33,9	7,2	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,276	0,017	168,1	167,19	166,71	166,22	0,49	24	0	0	42,1	34,6	7,54	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	1,352	0,023	167,67	166,61	166,19	165,58	0,61	24	0	0	43,5	35,5	8	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,309	0,036	168,07	166,6	166,61	165,58	1,03	24	0	0	43,1	35,5	7,62	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,203	0,061	168,85	166,63	167,52	165,67	1,85	24	0	0	41,1	34,4	6,78	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,199	0,071	169,08	166,57	167,75	165,62	2,13	24	0	0	40,8	34,1	6,69	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,212	0,074	169,2	166,72	167,9	165,76	2,14	24	0	0	40,8	34	6,76	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,297	0,069	169,7	167,16	168,27	166,2	2,07	24	0	0	41,6	34,4	7,26	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	1,407	0,07	169,55	167,03	168,07	166,07	2	24	0	0	43	35,1	7,94	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	1,264	0,064	166,37	163,97	165	163,03	1,97	24	0	0	41,5	34,3	7,24	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	0,854	0,041	105,44	103,95	104,57	103,35	1,22	15	9	1	42,1	34,4	7,74	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	1,364	0,06	167	164,71	165,54	163,75	1,79	24	0	0	43	35,2	7,83	0,6	0,4	-
Итого:	41,758	0	4442,82	4381,17	4399,5	4353,45	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,758															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 637

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	268,457	19855,55	19439,77	19585,64	19285,44
19.04.2023	310,215	24298,37	23820,94	23985,14	23638,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 16:08:33