

# #21728#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Коммунистическая 46А-Г, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 7106  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00262807  
Номер системы: 2

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 0,817    | 0,451     | 45,71   | 36,8    | 44,98   | 36,36   | 8,62   | 24       | 0       | 0      | 59,3   | 51     | 8,38 | 0,42    | 0,38    | 4           |
| 25.04.2021 | 0,826    | 0,45      | 45,68   | 36,89   | 44,9    | 36,4    | 8,5    | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 52     | 8,56 | 0,42    | 0,38    | 3,7         |
| 26.04.2021 | 0,744    | 0,401     | 45,29   | 36,97   | 44,57   | 36,49   | 8,08   | 24       | 0       | 0      | 58,6   | 51,1   | 7,44 | 0,42    | 0,38    | 2,9         |
| 27.04.2021 | 0,657    | 0,389     | 45,5    | 36,62   | 44,93   | 36,25   | 8,68   | 24       | 0       | 0      | 51,6   | 45,8   | 5,76 | 0,42    | 0,38    | 4,1         |
| 28.04.2021 | 0,769    | 0,435     | 45,6    | 36,55   | 44,93   | 36,1    | 8,83   | 24       | 0       | 0      | 56,3   | 48,8   | 7,57 | 0,42    | 0,38    | 6,7         |
| 29.04.2021 | 0,787    | 0,469     | 46,4    | 36,49   | 45,72   | 36,09   | 9,63   | 24       | 0       | 0      | 54,7   | 47,4   | 7,23 | 0,42    | 0,38    | 9,3         |
| 30.04.2021 | 0,705    | 0,391     | 44,94   | 36,68   | 44,29   | 36,23   | 8,06   | 24       | 0       | 0      | 55,5   | 48,4   | 7,06 | 0,42    | 0,38    | 7           |
| 01.05.2021 | 0,784    | 0,473     | 46,57   | 36,16   | 45,94   | 35,79   | 10,15  | 24       | 0       | 0      | 53,4   | 46,6   | 6,79 | 0,42    | 0,38    | 7,3         |
| 02.05.2021 | 0,753    | 0,397     | 44,8    | 36,48   | 44,1    | 36,08   | 8,02   | 24       | 0       | 0      | 56,7   | 48,3   | 8,32 | 0,42    | 0,38    | 6,2         |
| 03.05.2021 | 0,749    | 0,434     | 45,73   | 36,11   | 45,13   | 35,76   | 9,37   | 24       | 0       | 0      | 52,8   | 45,8   | 7,05 | 0,42    | 0,38    | 5,8         |
| 04.05.2021 | 0,719    | 0,388     | 44,62   | 36,22   | 43,98   | 35,82   | 8,16   | 24       | 0       | 0      | 54,5   | 46,8   | 7,63 | 0,42    | 0,38    | 9,6         |
| 05.05.2021 | 0,708    | 0,39      | 44,67   | 36,16   | 44,04   | 35,77   | 8,27   | 24       | 0       | 0      | 53,9   | 46,5   | 7,33 | 0,42    | 0,38    | 10,4        |
| 06.05.2021 | 0,69     | 0,375     | 43,78   | 35,62   | 43,2    | 35,22   | 7,98   | 24       | 0       | 0      | 52,9   | 45,4   | 7,57 | 0,42    | 0,38    | 6,9         |
| 07.05.2021 | 0,51     | 0,345     | 44,89   | 35,5    | 44,51   | 35,28   | 9,23   | 24       | 0       | 1      | 40,1   | 36,2   | 3,89 | 0,42    | 0,38    | 6,9         |
| 08.05.2021 | 0,182    | 0,107     | 9,8     | 5,88    | 9,72    | 5,84    | 3,88   | 24       | 0       | 1      | 43     | 40,5   | 2,48 | 0,42    | 0,38    | 6,3         |
| 09.05.2021 | 0,733    | 0,433     | 40,57   | 29,75   | 40,07   | 29,49   | 10,58  | 24       | 0       | 1      | 50,9   | 44,4   | 6,58 | 0,42    | 0,38    | 11,1        |
| 10.05.2021 | 0,775    | 0,442     | 43,04   | 33,26   | 42,46   | 32,92   | 9,54   | 24       | 0       | 0      | 53,8   | 45,9   | 7,97 | 0,42    | 0,38    | 17,8        |
| 11.05.2021 | 0,656    | 0,373     | 41,88   | 33,22   | 41,38   | 32,96   | 8,42   | 24       | 0       | 0      | 51,5   | 44,8   | 6,68 | 0,42    | 0,38    | 19,7        |
| 12.05.2021 | 0,648    | 0,377     | 41,86   | 33,07   | 41,38   | 32,81   | 8,57   | 24       | 0       | 0      | 50,1   | 43,5   | 6,66 | 0,42    | 0,38    | 19,2        |
| 13.05.2021 | 0,64     | 0,38      | 44,24   | 35,45   | 43,69   | 35,16   | 8,53   | 24       | 0       | 0      | 49,8   | 43,8   | 6,1  | 0,42    | 0,38    | 9,9         |
| 14.05.2021 | 0,607    | 0,323     | 44,71   | 37,61   | 44,13   | 37,22   | 6,91   | 24       | 0       | 0      | 52,4   | 45,8   | 6,59 | 0,42    | 0,38    | 10,6        |
| 15.05.2021 | 0,684    | 0,418     | 46,78   | 37,02   | 46,24   | 36,7    | 9,54   | 24       | 0       | 0      | 49,8   | 44,1   | 5,68 | 0,42    | 0,38    | 10          |
| 16.05.2021 | 0,701    | 0,397     | 45,95   | 37,23   | 45,32   | 36,83   | 8,49   | 24       | 0       | 0      | 53,3   | 46,6   | 6,73 | 0,42    | 0,38    | 12,5        |
| 17.05.2021 | 0,66     | 0,382     | 45,42   | 36,84   | 44,86   | 36,52   | 8,34   | 24       | 0       | 0      | 51,2   | 44,8   | 6,33 | 0,42    | 0,38    | 14,5        |
| 18.05.2021 | 0,695    | 0,383     | 44,41   | 36,32   | 43,79   | 35,93   | 7,86   | 24       | 0       | 0      | 54,6   | 47,2   | 7,37 | 0,42    | 0,38    | 11,4        |
| 19.05.2021 | 0,645    | 0,344     | 44,7    | 37,16   | 44,1    | 36,76   | 7,34   | 24       | 0       | 0      | 53,8   | 47,1   | 6,72 | 0,42    | 0,38    | 10,4        |
| 20.05.2021 | 0,67     | 0,385     | 45,49   | 36,84   | 44,88   | 36,48   | 8,4    | 24       | 0       | 0      | 51,8   | 45,4   | 6,45 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 21.05.2021 | 0,657    | 0,363     | 44,71   | 36,6    | 44,13   | 36,26   | 7,87   | 24       | 0       | 0      | 52,4   | 45,7   | 6,68 | 0,42    | 0,38    | 14          |
| 22.05.2021 | 0,707    | 0,403     | 44,46   | 35,81   | 43,87   | 35,42   | 8,45   | 24       | 0       | 0      | 53,8   | 46,7   | 7,18 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 23.05.2021 | 0,687    | 0,379     | 44,87   | 36,74   | 44,23   | 36,34   | 7,89   | 24       | 0       | 0      | 54,3   | 47,2   | 7,06 | 0,42    | 0,38    | -           |
| Итого:     | 20,565   | 0         | 1307,07 | 1048,05 | 1289,47 | 1037,28 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 20,565   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2021 | 234,602  | 14321,64 | 11609,92 | 14110,48 | 11477,99 |
| 23.05.2021 | 255,167  | 15628,71 | 12657,97 | 15399,95 | 12515,27 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 10:25:15