

# #21730#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Коммунистическая 46А-Г, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 7106  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00262807  
Номер системы: 2

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 23.06.2021 | 0,588    | 0,302     | 39,47   | 33,26   | 38,86   | 32,83   | 6,03   | 24       | 0       | 0      | 57,2   | 49,8   | 7,41 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 24.06.2021 | 0,519    | 0,273     | 35,92   | 30,07   | 35,45   | 29,74   | 5,71   | 24       | 0       | 0      | 54,8   | 47,8   | 6,98 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 25.06.2021 | 0,562    | 0,29      | 42,5    | 36,43   | 41,87   | 35,98   | 5,89   | 24       | 0       | 0      | 55,2   | 48,7   | 6,5  | 0,42    | 0,38    | -           |
| 26.06.2021 | 0,582    | 0,315     | 42,92   | 36,16   | 42,33   | 35,72   | 6,61   | 24       | 0       | 0      | 54,1   | 47,8   | 6,29 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 27.06.2021 | 0,656    | 0,31      | 42,54   | 36,48   | 41,8    | 36      | 5,8    | 24       | 0       | 0      | 61,2   | 52,9   | 8,32 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 28.06.2021 | 0,627    | 0,302     | 42,1    | 36,11   | 41,4    | 35,64   | 5,76   | 24       | 0       | 0      | 60,4   | 52,6   | 7,83 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 29.06.2021 | 0,589    | 0,322     | 43,42   | 36,61   | 42,83   | 36,14   | 6,69   | 24       | 0       | 0      | 54,3   | 48,1   | 6,22 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 30.06.2021 | 0,573    | 0,316     | 42,42   | 35,7    | 41,86   | 35,31   | 6,55   | 24       | 0       | 0      | 53,3   | 46,9   | 6,39 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 01.07.2021 | 0,516    | 0,303     | 42,03   | 35,06   | 41,56   | 34,76   | 6,8    | 24       | 0       | 0      | 49,5   | 44,3   | 5,16 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 02.07.2021 | 0,568    | 0,293     | 41,51   | 35,3    | 40,9    | 34,89   | 6,01   | 24       | 0       | 0      | 55,2   | 48,4   | 6,79 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 03.07.2021 | 0,593    | 0,313     | 41,75   | 35,18   | 41,12   | 34,76   | 6,36   | 24       | 0       | 0      | 55,9   | 49,1   | 6,83 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 04.07.2021 | 0,576    | 0,308     | 41,58   | 35,13   | 40,96   | 34,7    | 6,26   | 24       | 0       | 0      | 55,1   | 48,4   | 6,68 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 05.07.2021 | 0,546    | 0,303     | 41,31   | 34,65   | 40,79   | 34,31   | 6,48   | 24       | 0       | 0      | 52,3   | 46,3   | 5,96 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 06.07.2021 | 0,554    | 0,273     | 40,57   | 34,8    | 39,98   | 34,4    | 5,58   | 24       | 0       | 0      | 55,6   | 48,5   | 7,1  | 0,42    | 0,38    | -           |
| 07.07.2021 | 0,571    | 0,295     | 40,76   | 34,72   | 40,15   | 34,28   | 5,87   | 24       | 0       | 0      | 56,8   | 50     | 6,88 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 08.07.2021 | 0,526    | 0,277     | 40,51   | 34,58   | 39,96   | 34,19   | 5,77   | 24       | 0       | 0      | 53,5   | 47,2   | 6,29 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 09.07.2021 | 0,531    | 0,294     | 40,78   | 34,48   | 40,3    | 34,09   | 6,21   | 24       | 0       | 0      | 52,4   | 46,4   | 6,05 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 10.07.2021 | 0,618    | 0,317     | 40,92   | 34,62   | 40,25   | 34,19   | 6,06   | 24       | 0       | 0      | 58,3   | 50,6   | 7,75 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 11.07.2021 | 0,599    | 0,308     | 40,93   | 34,61   | 40,3    | 34,17   | 6,13   | 24       | 0       | 0      | 57     | 49,7   | 7,28 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 12.07.2021 | 0,562    | 0,308     | 41,12   | 34,46   | 40,55   | 34,08   | 6,47   | 24       | 0       | 0      | 54     | 47,9   | 6,14 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 13.07.2021 | 0,477    | 0,258     | 40,31   | 34,51   | 39,83   | 34,19   | 5,64   | 24       | 0       | 0      | 50,3   | 44,7   | 5,61 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 14.07.2021 | 0,539    | 0,28      | 40,44   | 34,56   | 39,87   | 34,15   | 5,72   | 24       | 0       | 0      | 54,9   | 48,3   | 6,52 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 15.07.2021 | 0,54     | 0,27      | 40,22   | 34,68   | 39,63   | 34,22   | 5,41   | 24       | 0       | 0      | 56,9   | 50     | 6,85 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 16.07.2021 | 0,52     | 0,269     | 40,31   | 34,76   | 39,78   | 34,29   | 5,49   | 24       | 0       | 0      | 55,9   | 49,7   | 6,22 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 17.07.2021 | 0,522    | 0,292     | 40,94   | 34,59   | 40,43   | 34,22   | 6,21   | 24       | 0       | 0      | 52,8   | 47,1   | 5,67 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 18.07.2021 | 0,51     | 0,264     | 40,43   | 34,8    | 39,88   | 34,4    | 5,48   | 24       | 0       | 0      | 54,1   | 47,8   | 6,28 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 19.07.2021 | 0,544    | 0,286     | 40,84   | 34,81   | 40,24   | 34,4    | 5,84   | 24       | 0       | 0      | 55,4   | 49     | 6,47 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 20.07.2021 | 0,516    | 0,284     | 40,94   | 34,68   | 40,46   | 34,36   | 6,1    | 24       | 0       | 0      | 51,2   | 45,2   | 5,91 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 21.07.2021 | 0,55     | 0,315     | 41,55   | 34,53   | 41,06   | 34,2    | 6,86   | 24       | 0       | 0      | 51,4   | 45,6   | 5,75 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 22.07.2021 | 0,568    | 0,299     | 41,04   | 34,73   | 40,46   | 34,33   | 6,13   | 24       | 0       | 0      | 54,7   | 48     | 6,75 | 0,42    | 0,38    | -           |
| 23.07.2021 | 0,553    | 0,286     | 40,74   | 34,67   | 40,16   | 34,25   | 5,91   | 24       | 0       | 0      | 53,9   | 47,1   | 6,82 | 0,42    | 0,38    | -           |
| Итого:     | 17,295   | 0         | 1272,82 | 1079,73 | 1255,02 | 1067,19 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 17,295   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22.06.2021 | 274,461  | 16889,98 | 13692,52 | 16643,61 | 13539,02 |
| 23.07.2021 | 291,756  | 18162,8  | 14772,25 | 17898,63 | 14606,21 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2021 8:12:41