

#142525#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342
7106
ВКТ-7
00262807
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,591	0,28	24,87	18,08	24,49	17,92	6,57	24	0	0	57,9	46,2	11,73	0,42	0,38	-
25.06.2025	0,01	0,011	1,31	1,35	1,31	1,35	-0,04	24	0	1	30,1	28,3	1,79	0,42	0,38	-
26.06.2025	0	0	0	0,29	0	0,29	-0,29	24	0	1	20,8	20,7	0,11	0,42	0,38	-
27.06.2025	0	0	0	0,18	0	0,18	-0,18	24	0	1	20,8	20,4	0,37	0,42	0,38	-
28.06.2025	0	0	0	0,21	0	0,21	-0,21	24	0	1	20,2	20	0,22	0,42	0,38	-
29.06.2025	0	0	0	0,13	0	0,13	-0,13	24	0	1	20,7	20,2	0,47	0,42	0,38	-
30.06.2025	0	0	0	0,17	0	0,17	-0,17	24	0	1	20	19,7	0,35	0,42	0,38	-
01.07.2025	0	0	0	0,5	0	0,5	-0,5	24	0	1	23	20	2,97	0,42	0,38	-
02.07.2025	0,021	0,02	4,25	3,56	4,25	3,56	0,69	24	0	1	21	21	0,01	0,42	0,38	-
03.07.2025	0,031	0,032	7,77	6,26	7,77	6,26	1,51	24	0	0	20,8	21,2	-0,31	0,42	0,38	-
04.07.2025	0,031	0,032	6,62	5,16	6,62	5,16	1,46	24	0	0	21	21,2	-0,15	0,42	0,38	-
05.07.2025	0,034	0,034	6,87	5,16	6,87	5,16	1,71	24	0	0	20,7	20,9	-0,19	0,42	0,38	-
06.07.2025	0,037	0,038	7	5,12	7	5,12	1,88	24	0	0	20,7	21	-0,3	0,42	0,38	-
07.07.2025	0,036	0,036	7,01	5,25	7,01	5,25	1,76	24	0	0	20,7	21,2	-0,41	0,42	0,38	-
08.07.2025	0,536	0,376	36,82	28,83	36,36	28,53	7,83	24	0	1	51,1	46,4	4,71	0,42	0,38	-
09.07.2025	0,371	0,224	39,6	34,63	39,14	34,28	4,86	24	0	1	50,3	46,7	3,65	0,42	0,38	-
10.07.2025	0,309	0,198	24,14	20,05	23,84	19,85	3,99	24	0	1	50,6	45,2	5,37	0,42	0,38	-
11.07.2025	0,595	0,29	39,26	32,75	38,65	32,36	6,29	24	0	0	56,7	49,4	7,35	0,42	0,38	-
12.07.2025	0,584	0,297	24,37	17	24,03	16,83	7,2	24	0	0	54,1	42,4	11,62	0,42	0,38	-
13.07.2025	0,58	0,287	24,41	17,59	24,03	17,42	6,61	24	0	0	55	42,5	12,48	0,42	0,38	-
14.07.2025	0,432	0,213	26,7	22,06	26,31	21,8	4,51	24	0	1	56,5	48,5	8,02	0,42	0,38	-
15.07.2025	0,608	0,273	54,94	49,71	54,03	49,03	5	24	0	0	59,4	53,1	6,3	0,42	0,38	-
16.07.2025	0,665	0,291	55,15	49,82	54,15	49,08	5,07	24	0	0	63,4	56,4	7	0,42	0,38	-
17.07.2025	0,644	0,315	52,37	46,32	51,48	45,67	5,81	24	0	0	60,3	53,9	6,45	0,42	0,38	-
18.07.2025	0,618	0,281	54,98	49,54	54,04	48,84	5,2	24	0	0	60,1	53,9	6,23	0,42	0,38	-
19.07.2025	0,638	0,322	53,35	47,01	52,48	46,41	6,07	24	0	0	58,1	51,9	6,16	0,42	0,38	-
20.07.2025	0,714	0,394	52,55	44,76	51,72	44,2	7,52	24	0	0	58,6	52,4	6,21	0,42	0,38	-
21.07.2025	0,438	0,22	41,92	37,03	41,36	36,61	4,75	24	0	1	52,9	47,8	5,14	0,42	0,38	-
22.07.2025	0,6	0,292	60,31	54,68	59,32	53,9	5,42	24	0	0	59,3	54,1	5,16	0,42	0,38	-
23.07.2025	0,592	0,281	56,89	51,42	55,98	50,73	5,25	24	0	0	59,6	54	5,5	0,42	0,38	-
Итого:	9,715	0	763,46	654,62	752,24	646,8	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,715															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	299,904	23194,23	19994,56	20938,44	18093,77
23.07.2025	309,619	23957,69	20649,18	21690,68	18740,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 12:04:43