

#28055#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00262807	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	310,215	310,215	0
Количество тепловой энергии, система 2	174,937	164,67	10,267

11.84.11³
10.44.12

Подпись исполнителя _____



#27336#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7106
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262807
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,754	0,388	50,72	43,57	49,8	42,9	6,9	24	0	0	63,6	56,2	7,37	0,42	0,38
25.07.2023	-	0,7	0,335	49,82	43,56	48,9	42,9	6	24	0	0	63,4	55,9	7,44	0,42	0,38
26.07.2023	-	0,639	0,301	49,32	43,58	48,47	42,98	5,49	24	0	0	61,5	54,5	7,01	0,42	0,38
27.07.2023	-	0,67	0,332	49,85	43,42	48,98	42,88	6,1	24	0	0	60,8	53,8	7,01	0,42	0,38
28.07.2023	-	0,504	0,28	30,92	23,75	30,46	23,45	7,01	24	0	1	56,2	51,6	4,58	0,42	0,38
29.07.2023	-	0,359	0,196	8,13	0	8,07	0	8,07	24	0	1	44,8	24,2	20,53	0,42	0,38
30.07.2023	-	0,328	0,168	7,25	0	7,2	0	7,2	24	0	1	45,4	23,3	22,06	0,42	0,38
31.07.2023	-	0,339	0,203	17,83	12,66	17,58	12,52	5,06	24	0	1	55,7	51,1	4,58	0,42	0,38
01.08.2023	-	0,639	0,314	43,77	37,5	43,09	37,02	6,07	24	0	0	58,6	51,1	7,59	0,42	0,38
02.08.2023	-	0,662	0,326	44,55	38,15	43,85	37,67	6,18	24	0	0	60	52,4	7,67	0,42	0,38
03.08.2023	-	0,635	0,298	44,04	38,22	43,28	37,73	5,55	24	0	0	61,6	53,8	7,79	0,42	0,38
04.08.2023	-	0,655	0,334	44,35	37,85	43,63	37,39	6,24	24	0	0	59,5	52	7,54	0,42	0,38
05.08.2023	-	0,595	0,289	43,63	37,89	42,92	37,42	5,5	24	0	0	58,8	51,5	7,3	0,42	0,38
06.08.2023	-	0,694	0,357	44,24	37,36	43,49	36,88	6,61	24	0	0	61	53,1	7,88	0,42	0,38
07.08.2023	-	0,581	0,266	43,15	37,87	42,43	37,4	5,03	24	0	0	59,7	52,2	7,51	0,42	0,38
08.08.2023	-	0,664	0,351	44,21	37,17	43,49	36,72	6,77	24	0	0	58,7	51,4	7,34	0,42	0,38
09.08.2023	-	0,007	0,005	0,77	0,6	0,77	0,6	0,17	24	0	1	28,2	27,4	0,81	0,42	0,38
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,4	0,33	0,42	0,38
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,5	0,19	0,42	0,38
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	19,9	0,05	0,42	0,38
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,4	-0,03	0,42	0,38
14.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	20,5	-0,03	0,42	0,38
15.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,7	20,7	-0,02	0,42	0,38
16.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21,1	0	0,42	0,38
17.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21,1	0	0,42	0,38
18.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,4	-0,1	0,42	0,38
19.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	21,5	-0,25	0,42	0,38
20.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21,7	-0,16	0,42	0,38
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	21,4	-0,05	0,42	0,38
22.08.2023	-	0,317	0,186	30,92	26,87	30,57	26,62	3,95	24	0	1	49	44,4	4,57	0,42	0,38
23.08.2023	-	0,525	0,326	62,01	54,47	61,35	53,98	7,37	24	0	0	46,9	43,6	3,32	0,42	0,38
Итого:	-	10,267	5,255	709,48	594,49	698,33	587,06	111,27	744	0	-	42	37,16	4,83	0,42	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	164,67	11634,17	9896,22	11452,88	9775,58
23.08.2023	174,937	12343,65	10490,71	12151,21	10362,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения