

#93040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 46А-Г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7106
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262807
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,398	0,171	28,08	24,52	27,63	24,2	3,43	24	0	1	58,4	50,2	8,16	0,42	0,38	-
25.07.2024	0,536	0,24	39,63	34,74	39	34,35	4,65	24	0	0	58,8	51,2	7,61	0,42	0,38	-
26.07.2024	0,52	0,242	44,22	39,28	43,54	38,8	4,74	24	0	0	56,8	50,3	6,48	0,42	0,38	-
27.07.2024	0,541	0,241	43,97	39,22	43,28	38,77	4,51	24	0	0	58,8	51,7	7,13	0,42	0,38	-
28.07.2024	0,608	0,291	44,68	38,89	43,93	38,4	5,53	24	0	0	60	52,8	7,2	0,42	0,38	-
29.07.2024	0,626	0,292	44,38	38,8	43,65	38,3	5,35	24	0	0	61,1	53,3	7,81	0,42	0,38	-
30.07.2024	0,558	0,239	43,64	38,93	42,92	38,43	4,49	24	0	0	60,4	52,9	7,47	0,42	0,38	-
31.07.2024	0,646	0,292	44,23	38,62	43,43	38,12	5,31	24	0	0	62,2	54	8,24	0,42	0,38	-
01.08.2024	0,623	0,263	43,76	38,85	42,93	38,27	4,66	24	0	0	64,6	56,2	8,4	0,42	0,38	-
02.08.2024	0,502	0,216	43,83	39,63	43,1	39,1	4	24	0	1	60,1	53,5	6,62	0,42	0,38	-
03.08.2024	0,667	0,326	58,54	52,34	57,53	51,6	5,93	24	0	0	61,4	55,5	5,84	0,42	0,38	-
04.08.2024	0,694	0,342	58,63	52,29	57,58	51,55	6,03	24	0	0	62	55,8	6,21	0,42	0,38	-
05.08.2024	0,635	0,275	57,53	52,41	56,47	51,61	4,86	24	0	0	62,8	56,4	6,36	0,42	0,38	-
06.08.2024	0,653	0,336	56,59	50,24	55,63	49,53	6,1	24	0	0	60,6	54,9	5,76	0,42	0,38	-
07.08.2024	0,05	0,052	2,02	0,45	2,02	0,45	1,57	24	0	1	33	35,6	-2,55	0,42	0,38	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	23,2	-0,08	0,42	0,38	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,5	-0,07	0,42	0,38	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,8	-0,05	0,42	0,38	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20,8	-0,07	0,42	0,38	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	20,2	-0,05	0,42	0,38	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	20,3	-0,04	0,42	0,38	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	20,4	-0,03	0,42	0,38	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,6	-0,01	0,42	0,38	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,9	0,01	0,42	0,38	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	21,3	0,02	0,42	0,38	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	21,4	0,01	0,42	0,38	-
19.08.2024	0	0	0,06	0	0,06	0	0,06	24	0	1	21	21,3	-0,32	0,42	0,38	-
20.08.2024	0,288	0,163	17,83	14,3	17,6	14,15	3,45	24	0	1	53,3	45,8	7,51	0,42	0,38	-
21.08.2024	0,664	0,309	49,54	43,63	48,68	43,04	5,64	24	0	0	61,9	54,6	7,31	0,42	0,38	-
22.08.2024	0,633	0,318	49,14	42,8	48,39	42,3	6,09	24	0	0	58,3	51,8	6,59	0,42	0,38	-
23.08.2024	0,629	0,301	48,84	42,97	48,04	42,42	5,62	24	0	0	59,3	52,3	6,94	0,42	0,38	-
Итого:	10,471	0	819,14	722,91	805,41	713,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,471															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	113,707	9252,75	8216,53	9092,42	8100,95
23.08.2024	124,178	10071,89	8939,44	9897,83	8814,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 8:22:12