

#145398#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 46А-Г, Калининград

4342

7106

ВКТ-7

00262807

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,586	0,282	46,85	41,3	46,07	40,78	5,29	24	0	0	59,3	52,6	6,67	0,42	0,38	-
25.07.2025	0,543	0,262	46,74	41,49	46,04	40,98	5,06	24	0	0	57,1	50,9	6,19	0,42	0,38	-
26.07.2025	0,598	0,312	47,64	41,35	46,92	40,89	6,03	24	0	0	56,5	50,2	6,25	0,42	0,38	-
27.07.2025	0,63	0,317	47,54	41,45	46,75	40,92	5,83	24	0	0	60	53,2	6,84	0,42	0,38	-
28.07.2025	0,611	0,294	47,13	41,5	46,33	40,95	5,38	24	0	0	60,6	53,6	6,94	0,42	0,38	-
29.07.2025	0,615	0,293	47,26	41,49	46,49	40,96	5,53	24	0	0	60,4	53,6	6,86	0,42	0,38	-
30.07.2025	0,567	0,273	47,09	41,56	46,35	41,08	5,27	24	0	0	57,8	51,3	6,46	0,42	0,38	-
31.07.2025	0,602	0,281	47,02	41,54	46,24	41,01	5,23	24	0	0	60,2	53,1	7,04	0,42	0,38	-
01.08.2025	0,672	0,372	48,66	41,19	47,91	40,71	7,2	24	0	0	57,7	51,4	6,36	0,42	0,38	-
02.08.2025	0,634	0,315	47,8	41,52	47,06	41,04	6,02	24	0	0	58,9	52,1	6,81	0,42	0,38	-
03.08.2025	0,668	0,349	48,36	41,42	47,6	40,93	6,67	24	0	0	58,7	51,9	6,75	0,42	0,38	-
04.08.2025	0,618	0,303	47,6	41,61	46,83	41,1	5,73	24	0	0	59,2	52,3	6,82	0,42	0,38	-
05.08.2025	0,638	0,295	47,37	41,67	46,56	41,09	5,47	24	0	0	60,6	53,2	7,41	0,42	0,38	-
06.08.2025	0,594	0,281	47,32	41,59	46,59	41,08	5,51	24	0	0	58,4	51,8	6,61	0,42	0,38	-
07.08.2025	0,653	0,328	47,94	41,44	47,19	40,93	6,26	24	0	0	58,6	51,7	6,94	0,42	0,38	-
08.08.2025	0,64	0,331	48,04	41,38	47,32	40,9	6,42	24	0	0	57,1	50,4	6,72	0,42	0,38	-
09.08.2025	0,637	0,326	47,93	41,4	47,2	40,91	6,29	24	0	0	57,7	51	6,67	0,42	0,38	-
10.08.2025	0,624	0,336	48,08	41,28	47,4	40,81	6,59	24	0	0	55,7	49,4	6,3	0,42	0,38	-
11.08.2025	0,581	0,286	47,24	41,44	46,54	40,95	5,59	24	0	0	56,4	49,8	6,53	0,42	0,38	-
12.08.2025	0,567	0,277	47,03	41,35	46,37	40,91	5,46	24	0	0	55,9	49,5	6,45	0,42	0,38	-
13.08.2025	0,641	0,307	47,25	41,28	46,48	40,76	5,72	24	0	0	60,5	53,3	7,21	0,42	0,38	-
14.08.2025	0,578	0,272	46,71	41,28	45,97	40,78	5,19	24	0	0	58,6	51,9	6,69	0,42	0,38	-
15.08.2025	0,568	0,288	46,98	41,17	46,29	40,68	5,61	24	0	0	56,5	50,3	6,17	0,42	0,38	-
16.08.2025	0,638	0,32	47,35	41,12	46,58	40,61	5,97	24	0	0	59,8	53	6,85	0,42	0,38	-
17.08.2025	0,659	0,321	47,21	41,17	46,39	40,6	5,79	24	0	0	61,5	54	7,5	0,42	0,38	-
18.08.2025	0,584	0,284	46,89	41,14	46,17	40,66	5,51	24	0	0	57,6	51,1	6,53	0,42	0,38	-
19.08.2025	0,635	0,31	47,24	41,09	46,49	40,58	5,91	24	0	0	59	52	7,04	0,42	0,38	-
20.08.2025	0,672	0,323	47,39	41,08	46,53	40,53	6	24	0	0	62,1	54,6	7,41	0,42	0,38	-
21.08.2025	0,642	0,31	47,05	41,09	46,23	40,56	5,67	24	0	0	60,5	53,1	7,39	0,42	0,38	-
22.08.2025	0,601	0,291	47,02	41,1	46,3	40,63	5,67	24	0	0	57,4	50,7	6,71	0,42	0,38	-
23.08.2025	0,549	0,31	47,63	40,83	47,03	40,4	6,63	24	0	0	50,9	45,6	5,28	0,42	0,38	-
Итого:	19,045	0	1469,36	1281,32	1446,22	1265,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,045															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	309,619	23957,69	20649,18	21690,68	18740,57
23.08.2025	328,664	25427,05	21930,5	23136,9	20006,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 7:44:02