

#30532#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00262807	23.09.2023	23.08.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	310,433	310,215	0.218
Количество тепловой энергии, система 2	193,764	174,937	18.827

199.48 м³
18.444 Гк

Подпись исполнителя _____



#29804#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7106
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262807
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,516	0,317	61,76	54,44	61,13	54	7,13	24	0	0	46,3	42,8	3,49	0,42	0,38
25.08.2023	-	0,329	0,175	28,83	23,41	28,52	23,21	5,31	23	1	1	46	42,6	3,43	0,42	0,38
26.08.2023	-	0,383	0,211	8,97	0	8,92	0	8,92	24	0	1	42,5	23,6	18,95	0,42	0,38
27.08.2023	-	0,41	0,26	24,54	17,95	24,23	17,73	6,5	24	0	1	52,4	48,4	3,92	0,42	0,38
28.08.2023	-	0,514	0,306	46,47	39,63	45,97	39,26	6,71	24	0	0	48,4	43,5	4,86	0,42	0,38
29.08.2023	-	0,592	0,334	48,37	40,98	47,78	40,5	7,28	24	0	0	51,7	46,4	5,31	0,42	0,38
30.08.2023	-	0,649	0,372	48,45	40,71	47,8	40,23	7,57	24	0	0	54,4	48,5	5,92	0,42	0,38
31.08.2023	-	0,594	0,335	47,59	40,3	46,94	39,86	7,08	24	0	0	52	46,4	5,6	0,42	0,38
01.09.2023	-	0,602	0,327	47,07	40,06	46,43	39,59	6,84	24	0	0	53,1	47,1	5,99	0,42	0,38
02.09.2023	-	0,607	0,326	47,05	40,01	46,39	39,53	6,86	24	0	0	53,4	47,4	6	0,42	0,38
03.09.2023	-	0,643	0,34	47,07	39,97	46,36	39,49	6,87	24	0	0	56	49,4	6,56	0,42	0,38
04.09.2023	-	0,631	0,339	46,99	39,81	46,32	39,33	6,99	24	0	0	55,1	48,9	6,25	0,42	0,38
05.09.2023	-	0,635	0,348	46,54	39,26	45,88	38,82	7,06	24	0	0	54,5	48	6,44	0,42	0,38
06.09.2023	-	0,685	0,357	47,14	39,99	46,39	39,51	6,88	24	0	0	58,4	51,3	7,11	0,42	0,38
07.09.2023	-	0,678	0,322	46,7	40,34	45,9	39,81	6,09	24	0	0	61,6	54	7,61	0,42	0,38
08.09.2023	-	0,644	0,34	46,93	40,02	46,21	39,54	6,67	24	0	0	57,3	50,6	6,64	0,42	0,38
09.09.2023	-	0,655	0,338	46,63	39,86	45,88	39,38	6,5	24	0	0	58,4	51,5	6,93	0,42	0,38
10.09.2023	-	0,688	0,372	47	39,61	46,27	39,13	7,14	24	0	0	58,8	52	6,87	0,42	0,38
11.09.2023	-	0,67	0,318	45,99	39,8	45,18	39,29	5,89	24	0	0	61,8	54	7,82	0,42	0,38
12.09.2023	-	0,614	0,307	45,81	39,82	45,08	39,31	5,77	24	0	0	59,3	52,4	6,94	0,42	0,38
13.09.2023	-	0,682	0,345	46,31	39,6	45,53	39,09	6,44	24	0	0	61,1	53,7	7,43	0,42	0,38
14.09.2023	-	0,673	0,329	46,04	39,66	45,24	39,11	6,13	24	0	0	62,2	54,8	7,49	0,42	0,38
15.09.2023	-	0,62	0,283	45,26	39,76	44,49	39,25	5,24	24	0	0	61	53,3	7,65	0,42	0,38
16.09.2023	-	0,678	0,322	45,88	39,59	45,08	39,09	5,99	24	0	0	61,4	53,4	7,95	0,42	0,38
17.09.2023	-	0,666	0,335	44,69	38,09	43,96	37,62	6,34	24	0	0	60,2	52,7	7,52	0,42	0,38
18.09.2023	-	0,628	0,302	44,9	38,9	44,16	38,43	5,73	24	0	0	59,5	52,1	7,46	0,42	0,38
19.09.2023	-	0,62	0,284	44,64	39,02	43,88	38,53	5,35	24	0	0	60,5	52,8	7,7	0,42	0,38
20.09.2023	-	0,616	0,295	44,87	38,97	44,13	38,48	5,65	24	0	0	59,6	52,3	7,26	0,42	0,38
21.09.2023	-	0,646	0,321	45,32	38,92	44,61	38,43	6,18	24	0	0	58,7	51,3	7,35	0,42	0,38
22.09.2023	-	0,573	0,303	45,34	38,85	44,71	38,39	6,32	24	0	0	53,9	47,8	6,05	0,42	0,38
23.09.2023	-	0,686	0,342	45,72	39,09	44,94	38,58	6,36	24	0	0	60,5	52,7	7,81	0,42	0,38
Итого:	-	18,827	9,805	1374,87	1166,42	1354,31	1152,52	201,79	743	1	-	56,13	49,22	6,91	0,42	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	174,937	12343,65	10490,71	12151,21	10362,64
23.09.2023	193,764	13718,52	11657,13	13505,52	11515,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____