

#148795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342
7106
ВКТ-7
00262807
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,649	0,373	48,35	40,51	47,71	40,07	7,64	24	0	0	51,3	44,8	6,51	0,42	0,38	-
25.08.2025	0,614	0,317	47,38	40,7	46,72	40,25	6,47	24	0	0	54,6	48,2	6,45	0,42	0,38	-
26.08.2025	0,646	0,343	47,81	40,58	47,13	40,11	7,02	24	0	0	54,7	48,2	6,53	0,42	0,38	-
27.08.2025	0,673	0,334	46,79	40,05	46,06	39,56	6,5	24	0	0	58,4	51,1	7,38	0,42	0,38	-
28.08.2025	0,657	0,338	46,88	40,07	46,18	39,59	6,59	24	0	0	57,2	50,1	7,11	0,42	0,38	-
29.08.2025	0,612	0,29	46,4	40,55	45,63	40,04	5,59	24	0	0	58,8	51,7	7,1	0,42	0,38	-
30.08.2025	0,584	0,29	46,65	40,75	45,98	40,28	5,7	24	0	0	56,4	49,8	6,55	0,42	0,38	-
31.08.2025	0,685	0,337	46,26	39,77	45,44	39,25	6,19	24	0	0	61,4	53,7	7,73	0,42	0,38	-
01.09.2025	0,659	0,32	46,19	40,04	45,44	39,54	5,9	24	0	0	60,2	52,6	7,67	0,42	0,38	-
02.09.2025	0,617	0,319	47,01	40,58	46,3	40,1	6,2	24	0	0	56,8	50,2	6,62	0,42	0,38	-
03.09.2025	0,616	0,29	46,29	40,67	45,52	40,13	5,39	24	0	0	60,1	52,8	7,29	0,42	0,38	-
04.09.2025	0,585	0,29	46,33	40,54	45,63	40,05	5,58	24	0	0	57,6	51	6,62	0,42	0,38	-
05.09.2025	0,582	0,278	46,16	40,55	45,46	40,08	5,38	24	0	0	57,5	50,7	6,79	0,42	0,38	-
06.09.2025	0,574	0,283	46,24	40,53	45,52	40,04	5,48	24	0	0	57,7	51,3	6,42	0,42	0,38	-
07.09.2025	0,678	0,338	46,97	40,49	46,19	39,95	6,24	24	0	0	61	53,6	7,48	0,42	0,38	-
08.09.2025	0,618	0,299	46,45	40,59	45,68	40,07	5,61	24	0	0	60,1	53,1	7,01	0,42	0,38	-
09.09.2025	0,595	0,296	46,44	40,53	45,7	40,05	5,65	24	0	0	57,8	51	6,72	0,42	0,38	-
10.09.2025	0,598	0,285	46,31	40,54	45,58	40,07	5,51	24	0	0	57,6	50,7	6,96	0,42	0,38	-
11.09.2025	0,596	0,271	45,89	40,58	45,13	40,06	5,07	24	0	0	59,4	52,1	7,32	0,42	0,38	-
12.09.2025	0,649	0,313	46,41	40,23	45,62	39,75	5,87	24	0	0	60,4	53	7,41	0,42	0,38	-
13.09.2025	0,633	0,292	46,28	40,58	45,5	40,04	5,46	24	0	0	60,9	53,4	7,52	0,42	0,38	-
14.09.2025	0,642	0,332	47	40,36	46,28	39,88	6,4	24	0	0	57,9	51,1	6,79	0,42	0,38	-
15.09.2025	0,643	0,344	47,23	40,22	46,54	39,73	6,81	24	0	0	56,5	50	6,48	0,42	0,38	-
16.09.2025	0,617	0,302	45,24	39,19	44,53	38,73	5,8	24	0	0	57,9	50,6	7,28	0,42	0,38	-
17.09.2025	0,589	0,277	44,93	39,39	44,22	38,91	5,31	24	0	0	58,7	51,5	7,24	0,42	0,38	-
18.09.2025	0,582	0,28	45,87	40,17	45,18	39,7	5,48	24	0	0	56,6	49,7	6,88	0,42	0,38	-
19.09.2025	0,572	0,268	45,64	40,11	44,96	39,63	5,33	24	0	0	57,5	50,8	6,74	0,42	0,38	-
20.09.2025	0,597	0,285	45,36	39,6	44,66	39,14	5,52	24	0	0	57,8	50,6	7,12	0,42	0,38	-
21.09.2025	0,611	0,319	46,31	39,82	45,63	39,35	6,28	24	0	0	56,2	49,6	6,55	0,42	0,38	-
22.09.2025	0,564	0,254	45,06	39,93	44,34	39,45	4,89	24	0	0	58,2	51,2	7,04	0,42	0,38	-
23.09.2025	0,587	0,27	45,29	39,76	44,55	39,27	5,28	24	0	0	58,7	51,6	7,1	0,42	0,38	-
Итого:	19,124	0	1437,42	1247,98	1415,01	1232,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,124															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	328,664	25427,05	21930,5	23136,9	20006,29
23.09.2025	347,788	26864,47	23178,48	24551,91	21239,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:55:25